PODPORA R-1 Wykonać 1x
POD CENTRALE
1:25



PODPORA R-2 Wykonać 1x
POD AGREGAT
1:25



PRZEKRÓJ 1-1
1:25



WYKAZ MATERIAŁÓW DLA PODPORY R-1

ELEM.	POZ.	ILOŚĆ ELEM.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DŁUGOŚĆ ELEMENTU [mm]	CIĘŻAR JEDN. [kg/m]	CIĘŻAR ELEMENTU [kg]	CIĘŻAR RAZEM [kg]	MATERIAŁ	UWAGI
PODPORA R-1	1	3	HEA 140	3600	24,7	88,9	266,7	St3SX	
	2	2	HEA 140	5140	24,7	127,0	254,0	St3SX	
	3	2	HEA 140	910	24,7	22,5	45,0	St3SX	
	4	3	HEA 140	718	24,7	17,7	53,2	St3SX	
	5	3	HEA 140	659	24,7	16,2	48,8	St3SX	
					Razem [kg]		= 667,7		
			Wykonać 1x		1	x 667,7	= 667,7		

WYKAZ MATERIAŁÓW DLA PODPORY R-2

ELEM.	POZ.	ILOŚĆ ELEM.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DŁUGOŚĆ ELEMENTU [mm]	CIĘŻAR JEDN. [kg/m]	CIĘŻAR ELEMENTU [kg]	CIĘŻAR RAZEM [kg]	MATERIAŁ	UWAGI
PODPORA R-2	11	2	HEA 140	2000	24,7	49,4	98,8	St3SX	
	22	2	HEA 140	3140	24,7	77,6	155,1	St3SX	
	33	2	HEA 140	860	24,7	21,2	42,5	St3SX	
	44	2	HEA 140	600	24,7	14,8	29,6	St3SX	
	55	2	HEA 140	656	24,7	16,2	32,4	St3SX	
					Razem [kg]		= 358,4		
			Wykonać 1x		1	x 358,4	= 358,4		

STAL: St3SX
KLASA KONSTRUKCJI 2 wg PN-87/M-69008
DOPUSZCZALNA KLASA WADLIWOŚCI SPOION -B
wg.PN-EN-25817
ZALECANA METODA SPAWANIA 111
ZALECANE ELEKTRODY E 435 RB 11 H5
wg. PN-EN 499/1997

UWAGI TECHNICZNE:

1. Wszystkie wymiary ustalić w trakcie budowy w zależności od typu przyjętych urządzeń i sposobu mocowania.
2. Kształt i wymiary porównać z projektem architektonicznym.
3. Przygotowanie brzegów wg. PN-EN-29692.
4. Spoiny nieopisane wykonać następująco: pachwinowe a=0,7t; czołowe a=t (t – grubość cieńszego elementu).
5. Elementy stalowe zabezpieczenie antykorozyjne.
6. Wszystkie elementy z profilu HEA140 St3SX.
7. Mocowanie wg opisu technicznego.
8. Rozpatrywać łącznie z projektem technologicznym.
9. Ciężar elementów podany tylko dla profili HEA140, należy doliczyć ciężar blach i śrub.

Inwestor:
SZPITAL POWIATOWY W LIMANOWEJ im. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
UL. PIŁSUDSKIEGO 61, 34-600 LIMANOWA

Temat projektu:
"PRZEBUDOWA ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII W SZPITALU POWIATOWYM W LIMANOWEJ im. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO".

Nazwa rysunku:
PODPORY R-1 I R-2 POD CENTRALE I AGREGAT

Jednostka projektowa:
PROFIL STUDIO ARCHTEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI
44-100 Gliwice ul. Lipowa 14

Projektował:	Specjalność:	Podpis:	Data:
mgr inż. HENRYK BORECKI UPR. BUD. 82/92	Konstrukcja		
Sprawdził: mgr inż. MAŁGORZATA KUWACZKA-HAJOK UPR. BUD. SLK/1193/POOK/06	Konstrukcja		02.2018

stadium	nr rys.	Skala:	Rew.:
PB	K-02	1:10	0