

istniejąca pętla

YnTKSYekw 1x2x0,8

drzwi z KD

pom. 2

pom. 2

tablica TB

klapa ppoż

klapa ppoż



klapa ppoż





pom. 11

pom. 12

IV PIĘTRO

OZNACZENIA:

-  Optyczna czujka dymu
-  Optyczna czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania
- S/n

 Oznaczenie Nr Pętli/Adres (dostosować do numeracji na obiekcie) zaprogramować centralę do nowych potrzeb
-  Moduł kontrolno sterujący, 4 we / 4 wy
-  Klapa ppoż
-  Zasilacz do klap ppoż

UWAGA:
POMIESZCZENIA POSIADAJĄ SYSTEM SSP ORAZ CZUJKI. NINIEJSZE OPRACOWANIE
OBEJMUJE UZUPEŁNIENIE ISTNIEJĄCEJ PETLI ZGODNIE ZE SCHEMATEM.

Inwestor: SZPITAL POWIATOWY W LIMANOWEJ im. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO UL. PIŁSUDSKIEGO 61, 34-600 LIMANOWA		Jednostka projektowa: PROFIL STUDIO ARCHTEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI			
Temat projektu: "PRZEBUDOWA ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII W SZPITALU POWIATOWYM W LIMANOWEJ im. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO".		44-100 Gliwice ul. Lipowa 14			
Nazwa rysunku: Doposażenie instalacji SSP Schemat ideowy		Projektował: mgr inż. Tomasz Gliniecki UPR. BUD SLK/5096/PWOE14	Specjalność: Elektryczna	Podpis:	Data: 02.2018
		Sprawdził: mgr inż. Ireneusz Piwko UPR. BUD SLK/5094/POOE13	Specjalność: Elektryczna	Podpis:	
		stadium PB	nr rys. E-03	ark. / l.ark 1 / 1	Rew.: 0