

LEGENDA:

Wentylacja nawiewna:
- przewód nawiewny
- przewód czerpny

Wentylacja grawitacyjna

Wentylacja wywiewna:
- przewód wywiew ogólny
- przewód wyrzutowy
- wywiew z pom. higieniczno-sanitarnych

UWAGI:

1. Kanały wentylacyjne należy zaizolować termicznie izolacją z wełny mineralnej grubości:
   - 80 mm-kanały nawiewne i wywiewne na zewnątrz budynku,
   - 40 mm-kanały nawiewne i wywiewne układów z odzyskiem ciepła wewnątrz budynku,
   - 40 mm-kanały czerpne wewnątrz budynku
2. Przewody wentylacyjne prowadzone na zewnątrz budynku należy dodatkowo obudować płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej grubości min. 0,8 mm
3. Na kanałach należy zamontować klapy rewizyjne do czyszczenia kanałów:
   - przepustnice - z dwóch stron
   - wentylatory przewodowe - z dwóch stron

między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż 2 kolana lub łuki o kącie większym niż 45° a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10m.
4. Wykonać konstrukcję wsporczą pod kanały stalowe w rozstawie:
   - długośc boku do 1000 mm: max. 3,0m
   - długśc boku > 1000 mm: max 1,5m
5. Konstrukcje wsporcze i zawiesia wszystkich urządzeń wentylacyjnych zaopatrzyć w gumowe wibroizolatory.
6. Wszystkie przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego wykonać w klasie odpowiadającej odporności ogniowej danej przegrody (również w ewentualnych przegrodach p.poż. nie oznaczonych na podkładach architektonicznych).
7. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową (architektura, instalacje elektryczne itp.), uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
8. Przed rozpoczęciem realizacji projektu należy sprawdzić możliwość montażu kanałów i urządzeń. Wszystkie wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a wszelkie odstępstwa należy korygować przy udziale projektanta i użytkownika. Wszelkie wątpliwości i niejasności należy wyjaśnić z projektantem (obowoiązuje forma pisemna).
9. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.
10. Prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
11. Przy wykonywaniu przebić rozkuwanie istniejących elementów konstrukcji oraz przecinanie istniejącego zbrojenia jest niedopuszczalne. W przypadku kolizji przebić z elementami konstrukcyjnymi należy przerwać roboty i wezwać projektanta dla ustalenia dalszego toku postępowania. Niedopuszczalny jest demontaż, przecinanie, przesuwanie elementów konstrukcyjnych.

Inwestor:
SZPITAL POWIATOWY W LIMANOWEJ im. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
UL. PIŁSUDSKIEGO 61, 34-600 LIMANOWA

Temat projektu:
"PRZEBUDOWA ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII W SZPITALU POWIATOWYM W LIMANOWEJ im. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO".

Nazwa rysunku:
Rzut - fragment 2. piętra i dachu
Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Jednostka projektowa:
PROFIL STUDIO ARCHTEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI
44-100 Gliwice
ul. Lipowa 14

Projektował: UPR. BUD. nr SLK/2776/PWOS/09	Specjalność: Instalacyjna	Podpis:	Data: 02.2018
Sprawdził: UPR. BUD. nr SLK/4943/POOS/13	Specjalność: Instalacyjna	Podpis:	
Opracował: mgr inż. Dorota Masztafiak		Podpis:	
stadium: PW	nr rys.: S-06	Skala: 1:50	Rew.: 0

A1