

UWAGI:

1. Przewody prowadzone będą: w bruzdach ściennych, w szachtach instalacyjnych.
2. Dokładna lokalizacja przyborów i urządzeń wg proj. architektonicznego.
3. Do realizacji przystąpić należy jedynie z kompletem dokumentacji oraz jego rewizjami i akutalizacjami.
4. Dokładną lokalizację włączeń do istniejącej instalacji ustalić na montażu.
5. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia.
6. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową. Sposób posadowienia urządzeń wg. projektu konstrukcyjnego.
7. Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
8. Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobów budowlanych czy technologii należy traktować jako informację nt. oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego, lub nie gorszego od określonego w projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z Inwestorem i projektantem.
9. Wszystkie wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a wszelkie odstępstwa należy korygować przy udziale projektanta i użytkownika, prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zarządzeniami oraz normami PN.
10. Przy przejściu przez ściany oddzielenia pożarowego zabudować zabezpieczenia przeciwpożarowe:
– dla rur palnych osłonę ogniochronną,
– dla rur niepalnych masę elastyczną ogniochronną.
11. Wszelkie wątpliwości i niejasności należy wyjaśnić z projektantem. Obowiązuje forma pisemna.
12. Piony odbierające ścieki z misek ustępowych oraz myjni – dezynfektorów nie mogą mieć średnicy mniejszej niż DN100. W przypadku stwierdzenia na montażu mniejszej średnicy pionów wskazanych w projekcie jako włączeniowe – należe je wymienić do średnicy DN100 lub włączyć przybory do innego pionu o wymaganej średnicy.
13. Zaprojektowano odpływy z urządzeń dopasowane do wersji:
– myjnia w pom. nr 8 – wersja odpływu ścienna na lewą stronę
– myjnia w pom. nr 12 – wersja myjki "lewa" odpływ ścienny
14. Przewody wodociągowe zaprojektowano z:
– rur PP–R PN16 (woda zimna),
– rur PP–R PN22/28 stabilizowane perforowaną wkładką aluminiową (woda ciepła).

LEGENDA:

—w—w— proj.przewód wody zimnej

– – – proj. przewód wody ciepłej

Pw01 istniejące piony wody

Inwestor: SZPITAL POWIATOWY W LIMANOWEJ im. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO UL. PIŁSUDSKIEGO 61, 34-600 LIMANOWA	Jednostka projektowa: **PROFIL** STUDIO ARCHTEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI 44-100 Gliwice ul. Lipowa 14		
Temat projektu: "PRZEBUDOWA ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII W SZPITALU POWIATOWYM W LIMANOWEJ im. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO".	Projektował: mgr inż. Mirosław Wyderka UPR. BUD. nr SLK/2776/PWOS/09	Specjalność: Instalacyjna	Podpis:
Nazwa rysunku: Rzut - fragment 4. piętra Instalacja wodociągowa	Sprawdził: mgr inż. Lidia Wyderka UPR. BUD. nr SLK/4943/POOS/13	Specjalność: Instalacyjna	Podpis:
	Opracował: mgr inż. Agata Nowrot		Podpis:
	stadium: PW	nr rys.: S-02	Skala: 1:100
			Data: 02.2018
			Rew.: 0

A3+