

Pokrzywnica, dnia 22.06.2018 r.

RI.271.2.7.2018.MK

Do wykonawców, którzy zwrócili się
z zapytaniem o wyjaśnienie treści
zapytania ofertowego

Do zamieszczenia na stronie internetowej

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: zadania pn. „Zagospodarowanie placów zabaw na terenie Gminy Pokrzywnica”

Zgodnie z zapytaniem ofertowym, zamawiający w odpowiedzi na pytania wykonawcy dotyczące treści zapytania ofertowego, udziela następujących wyjaśnień:

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/WYJAŚNIENIAMI

Pytanie nr 1

Proszę o informację z jakiego materiału mają być wykonane urządzenia (ich konstrukcja) czy to ma być drewno klejone 90x90mm, czy stal 80x80mm, boki i aplikacje z płyty HDPE ?

Odpowiedź:

Urządzenia należy wykonać w następujący sposób:

- słupy nośne 10x10 cm - drewno klejone montaż na kotwach stalowych - cynkowanych ogniowo
- podesty, schody - drewno lite
- zjeżdżalnie, poręcze, elementy łączeń - stal nierdzewna
- trap - płyta sklejka wodoodporna
- dach, bariery - płyta HPL
- boki zjeżdżalni - płyta HDPE

Z up. WÓJTA
mgr inż. Tadeusz Jakubiak
SEKRETARZ GMINY