

Suwałki, dnia 19/07/2018r.

L.dz. SZW.DZI.262.308/36/PN/MN/2018

Wszyscy uczestnicy postępowania  
NS: 36/PN/MN/2018

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Wymiana stolarki okiennej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach” zgodnie z umową nr POIS.09.01.00-00-0196/17-01 finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020**

**Uczestnik 1**

**Pytanie 1**

Czy wymagany współczynnik przenikania ciepła  $U_{os} = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$  dotyczy jedynie pakietów szybowych czy jest to współczynnik wymagany dla całego okna?

**Odpowiedź: współczynnik przenikania ciepła  $U_{os} = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$  dotyczy jedynie pakietów szybowych. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna wynosi max.  $U_{os}=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .**

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia tj. załącznik nr 5 do SIWZ poprzez zawarcie w nim informacji następującej treści:

„Wykonawca musi wykonać prace zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.”

W związku z udzielanymi odpowiedziami i modyfikacjami, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i art. 38 ust. 4a) ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedłuża termin składania ofert oraz następujące terminy:

Termin składania ofert: 24/07/2018r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 24/07/2018r. godz. 12:00

Termin wnoszenia wadium: 24/07/2018r. godz. 11:00

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania oraz modyfikacja SIWZ zostały zamieszczone na stronie zamawiającego [www.szpital.suwalki.pl](http://www.szpital.suwalki.pl). Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi oraz w/w modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 36/PN/MN/2018 z dnia 06/06/2018r.

**Z poważaniem**

**Adam Szałanda**

**DYREKTOR**

Szpitala Wojewódzkiego  
im. dr. Ludwika Rydygiera  
w Suwałkach