



UWAGI:
1.DWUWARSTWOWE OBŁOŻENIE PŁYTAMI GKF POMIESZCZEN SERWEROWNI
OD ZEWNĄTRZ, PŁYTY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30, PŁYT G-K OGNIOCHR.
gr.2x12.5mm(np.RIGIPS RIGIMETER-LINE\FIRE_LINE PLUS TYP DF(GKF) LUB
RÓWNOWAŻNE)

LEGENDA: ○ CZUJNIKI DYMU → WENTYLACJA ■ ŚCIANA ISTNIEJĄCA ■ ŚCIANA DO ROZBIÓRKI ■ ŚCIANA PROJEKTOWANA ■ PŁYTA GKF		studio projektowe 85-307 Bydgoszcz ul. Koszaka 35/2 85-307 Bydgoszcz	
RZUT PODDASZA 1:100		INWESTOR: KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI ul.JAGIELLOŃSKA 3, Bydgoszcz	
TEMAT: Wymiana drzwi na poddaszu budynku A Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, Bydgoszcz (dz. nr 6/2)		PROJEKTANT: mgr inż. J. Mioduszyński ul. Koszaka 35/2, 85-307 Bydgoszcz	
BRANŻA: ARCHITEKTURA		Faza: BUDOWLANY	
DATA: 1.08.2016		Skala: 1:100	
		Nr rysunku: 3	