STAROSTWO POWIATOWE W WIELICZCE
Wydział Geodezji i Kartografii
32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 5

Na podstawie art.28 ust.1,4 ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Dz.U. 2014 poz 897 uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

kanalizacji sanitarnej ....na odc. od I ....do III....
....na odc. od.....do.....
....na odc. od.....do.....
....na odc. od.....do.....
....na odc. od.....do.....

Projekt GK.6630.2 .....17.10.2014..... był przedmiotem tradycyjnej / ~~elektronicznej~~ narady koordynacyjnej.
Został uzgodniony dnia .....10.08.2014..... ~~bez uwag~~ / z uwagami.
Uwagi zawiera protokół z narady koordynacyjnej nr 17.10.2014

Z up. STAROSTY
mgr inż. Marta Szymczak-Dobrowolska
Przewodnicząca Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Przewodniczący narady koordynacyjnej

STARSZY GEODETA
mgr inż. Małgorzata Włodarczyk

Opracował:

LEGENDA:

- PROJ. RUROCIĄGI PODCIŚNIENIOWE
- PROJ. RUROCIĄGI GRAWITACYJNE
- SZ24 STUDZIENKA ZAWOROWA PROSTOKĄTNA 1,0x1,0m
- STUDZIENKA GRAWITACYJNA Ø400mm

Starosta Wielicki
ul. Dembowskiego 2
32-020 Wieliczka
4

„WODOCIĄGI NIEPOŁOMICKIE" Sp. z o.o.
ul. DROGA KRÓLEWSKA 27, 32-005 NIEPOŁOMICE
NIP: 6832044382 REGON: 12[illegible]18294
TEL. 12 28-11-661 TEL/FAX 12 [illegible]12-423

5405500 459160 (9)

STAROSTWO POWIATOWE W WIELICZCE
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

kanalizacyjne ..... na odc. od 187, 207 ..... do 255
sanitarne ..... na odc. od 248, 256 ..... do 179, 257
grawitacyjno-tłoczne 257 ..... do 261
..... na odc. od ..... do .....
..... na odc. od ..... do .....
..... na odc. od ..... do .....

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodności lokalizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapy z tych kart pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w §13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

183.o.2013
(sygn. opinii)
Wieliczka 30.10.2013 r.

Z up. STAROSTY
mgr inż. Marta Szymczak-Dobrowolska
Przewodnicząca Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Przygotowanie projektu na ZUDP

Opracował: STARSZY GEODETA
mgr inż. Beata Dubiel-Kuźma

UWAGA:

1. Na skrzyżowaniach projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącym gazociągiem na rurociągach kanalizacyjnych zastosować rury osłonowe z PVC o dł. L=4,2m:
   - dla PE90 - PVC125
   - dla PE125 - PVC160
   - dla PE160 - PVC200
   - dla PVC160 - PVC200
   - dla PVC200 - PVC250

Za zgodność z oryginałem
Mirosław Wnuk

2. Na kable energetyczne i telekomunikacyjne krzyżujące się z projektowanym kolektorem sanitarnym należy nałożyć rury ochronne dwudzielne typu AROT o długości 3,0 m