


POZ.1.1. DREWNIANY WIAZAR KRATOWY, SZT.7



USTAWIENIA OGÓLNE :	
GRUBOŚĆ TARCICY: (mm)	45
ROZSTAWY WIAZARÓW: (mm)	790

REAKCJE PODPOROWE (N kNm) :						
WEZŁ NR	KIER.	KOŚT MAX	KOŚR MAX	KO KR MIN	KO KR MAX	PODP. MM
1	Poz	0	0	2177	0	41
1	Pion	3002	5954	6067	1661	41
7	Pion	3002	5954	5680	1661	41
8	Pion	4586	9309	8966	1887	38
11	Pion	4586	9309	9353	1887	38

MAX UGIĘCIE (mm) :			
WEZŁ NR	PION.	POZ.	KO NR
11-1	11.3	0.1	20
7-8	11.3	0.1	21
1-2	7.3	6.2	20

INFORMACJE O UGIĘCIU W INNYCH WEZŁACH - PATRZ OBLICZENIA

TOLERANCJA POŁOŻENIA ŁĄCZNIKA: 5 mm

ŁĄCZNIKI - NA DŁUGOŚĆ:				
WEZŁ NR	PLYTKA TYP	SZER. [mm]	DŁUG. [mm]	CSI %
3	GNA20	132	122	93
5	GNA20	132	122	96
9	GNA20	132	142	93
10	GNA20	132	142	77

PRACOWNIA PROJEKTOWA 77
ul. Grodziska 37/4, 60-363 Poznań | tel. +48 61-6824412 | www.pracownia77.pl

INWESTOR:
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO SULECIN, UL. LIPOWA 20 69-200 SULECIN

OBIEKT:
BUDYNEK USŁUGOWY - KANCELARIE LEŚNICTW
GRABÓW, GMINA TORZYM, DZ. NR 4400/5

BRANŻA:
KONSTRUKCJA

SKALA:
1:50

PROJEKTANT:
mgr inż. Marek Miętus
UPR. PROJ. NR KUP/0004/POK/07

SPRAWDZAJĄCY:
inż. Lech Braszczczyński
upr. bud. nr BP-RN-V/18/TO/83

OPRACOWAŁ:

RYS. NR
K-05

02.2018