


	Legenda:
	Zwód pionowy jako drut odgromowy DZrFe 88mm montowany na wspornikach do elewacji budynku
	drut odgromowy FeZn fi 8, układany na wspornikach niskich w odległościach 0,7m
	uziom otokowy wykonany z taśmy stalowej ZrFe 30x4 układany w odległości 1m od budynku, na głębokości 0,7m Do uzioru podłączyć zbrojenie fundamentów
	Złącze kontrolne. Podłączenie instalacji odgromowej z uziemieniem budynku. Łączenie wykonać w studziencie kontrolnej.

- Uwagi:
- Drut odgromowy łączyć między sobą poprzez uchwyty skręcone i zabezpieczyć przed korozją.
 - Zaasł probierczy instalacji odgromowej należy podłączyć z instalacją uziemiającą budynku poprzez łącze skręcone.
 - Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić ciągłość połączeń.
 - Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.



PRACOWNIA PROJEKTOWA 77
ul. Głodziska 37/4, 60-868 Poznań tel. +48 61-6624412 www.pracownia77.pl

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO SULECIN, UL. LIPOWA 20 69-200 SULECIN

INWESTOR:
BUDYNEK USŁUGOWY - KANCELARIE LEŚNICTWA
GRABÓW, GMINA TORZYŃ, DZ. NR 4400/5

OBJEKT:
**INSTALACJA ODGROMOWA
I UZIEMIENIAJĄCA, RZYT DACHU**
PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA:
ELEKTRYKA

SKALA:
1:50

PROJEKTANT:
UPR. PROJ. NR WKP/076PWOE/12

SPRAWDZAJĄCY:
UPR. PROJ. NR WKP/0189PWOE/09

OPRACOWAŁ:

MGR INŻ. MACIEJ OLSZANOWSKI

MGR INŻ. ADAM REJDUKOWSKI

RYS. NR
E3

02.2018