



LEGENDA:

- Oprawa ewakuacyjna TWINS TW-C-SA-PT
praca na jasno
- Łącznik instalacyjny pojedynczy p/t
- Łącznik instalacyjny świecznikowy p/t
- ESSENCE LED 4400LM PLX E 21 840 / L-1180
w.g specyfikacji NP/03276/2018 - oprawa zwieszana na wys. 3m.
- ESSENCE LED 6600LM PLX E 21 840 / L-1740
w.g specyfikacji NP/03276/2018 - oprawa zwieszana na wys. 3m.
- LUXIONA Troil RING N 460 LED 5500LM PLX L-DOWN E 33 IP40 840
- LUXIONA TROLL OPRAWA RUTA RNC 3W_B
- Istn. rozdzielnica elektryczna

UWAGI:

- Obwody oświetleniowe zasilić z rozdzielnicy lokalnej T-1.4
- Oprawy oświetleniowe w biurach zdemontować, zabezpieczyć na czas remontu i ponownie zamontować po zakończeniu prac wykończeniowych.
- Przewody układać pod tynkiem w bruzdach lub w rurkach karbowanych w przestrzeni ścian G-K.
- Stosować łączniki w kolorze białym do montażu podtynkowego w puszcze instalacyjnej.

 <div>studio projektowe</div> <div><small>ul. Łódzka 3, 85-201 Bydgoszcz, tel. 793 003 522, e-mail: biuro@mufa-studio.pl</small></div>		<div>85-307 Bydgoszcz ul. Kossaka 35/2 tel. 793 003 522, e-mail: biuro@mufa-studio.pl</div> <div>www.mufa-studio.pl</div>	
RZUT PARTERU - OŚWIETLENIE			
INWESTOR:		KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI ul.JAGIELLOŃSKA 3, Bydgoszcz	
TEMAT:		Przebudowa wybranych pomieszczeń na parterze w skrzydle wschodnim budynku A Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, Bydgoszcz (dz. nr 6/2)	
PROJEKTANT:		mgr inż. Krzysztof Tyma upr. KUP/0106/PBE/16	
BRANŻA		FAZA	
ELEKTRYCZNA		BUDOWLANY	
DATA		NR RYSUNKU	
20.06.2018		E-02	
SKALA			
1:100			