

Bilans powietrza wentylacyjnego

Lp [-]	nazwa pomieszczenia [-]	powierzchnia [m2]	kubatura [m3]	temperatura powietrza wewnętrznego [st. C]		Wilgotność [%]	klasa filtra na nawiewniku/ wywiewniku [-]	przyjęta ilość powietrza [m3/h]		krotność wymian [w/h]			układ ciśnienie/podciśnienie [%/%]	oznaczenie układu
				lato	zima			nawiew	wywiew	nawiew	wywiew	maksymalna		
4/OCH/01	Komunikacja	84,5	211,33	wynikowa	22	-	EU5	370	370	1,8	1,8	1,8	-	NW6
4/OCH/02	Magazyn czystej bielizny	2,9	7,91	wynikowa	20	-	EU7	20	przepływ	2,5	-	2,5	-	N6
4/OCH/03	Pomieszczenie higieniczno-	4,0	9,90	wynikowa	24	-	-	infiltracja	100	-	10,1	10,1	-	WW6
4/OCH/04	Pokój pacjentów 5 łóżkowy	33,1	99,39	wynikowa /	22	-	EU5	200	100	2,0	1,0	2,0	-	NW6
4/OCH/05	Pokój pacjentów 5 łóżkowy	33,4	100,20	wynikowa /	22	-	EU5	200	100	2,0	1,0	2,0	-	NW6
4/OCH/06	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne pacjentów	4,4	11,93	wynikowa	24	-	-	infiltracja	100	-	8,4	8,4	-	WW6
4/OCH/07	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne pacjentów	3,5	9,40	wynikowa	24	-	-	infiltracja	100	-	10,6	10,6	-	WW6
4/OCH/08	Pokój pacjentów 5 łóżkowy	33,1	99,15	wynikowa /	22	-	EU5	200	100	2,0	1,0	2,0	-	NW6
4/OCH/09	Sala wzmożonego nadzoru/poznieczuleniowy	37,3	112,02	24±2	24±2	40-60	EU10	1655	1490	14,8	13,3	14,8	+15	NW2
4/OCH/10	Śluza	8,4	22,76	wynikowa	20	-	EU5	60	przepływ	2,6	-	2,6	-	N6
4/OCH/11	Pomieszczenie porządkowe	3,6	9,80	wynikowa	20	-	-	infiltracja	40	-	4,1	4,1	-	W23
4/OCH/12	Brudownik	6,8	18,33	wynikowa	18	-	-	infiltracja	95	-	5,2	5,2	-	W22
4/OCH/13	Kuchenska oddziałowa	6,4	19,17	wynikowa	20	-	EU5	80	90	4,2	4,7	4,7	-	N6 W19
4/OCH/14	Pokój pielęgniarke oddziałowej	8,3	24,93	wynikowa	20	-	EU5	75	75	3,0	3,0	3,0	-	NW6
4/OCH/15	Punkt pielęgniarke	9,7	28,95	wynikowa	22	-	EU5	60	60	2,1	2,1	2,1	-	NW6
4/OCH/16	Pokój przygotowawczy pielęgniarke	11,5	34,62	wynikowa / dochlózenie	24±2	-	EU6	110	110	3,2	3,2	3,2	-	NW6
4/OCH/17	Pokój 1-2 łózkowy	17,7	53,19	24±2	24±2	do 60%	EU9	700	630	13,2	11,8	13,2	-	NW7
4/OCH/18	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne pacjentów	5,5	14,93	wynikowa	24	-	EU8N/EU9 W	infiltracja	100	-	6,7	6,7	-	W20
4/OCH/19	Śluza umywalkowo-fartuchowa	4,6	12,53	wynikowa	22	-	EU9/EU9	55	65	4,4	5,2	5,2	- 15	NW7
4/OCH/20	WC personelu	2,5	6,78	wynikowa	20	-	-	infiltracja	50	-	7,4	7,4	-	W21
4/OCH/21	Łazienka pacjentów	11,9	32,00	wynikowa	24	-	-	90	130	2,8	4,1	4,1	- 30	N6 W24
4/OCH/22	Gabinet diagnostyczno-zabiegowy	15,2	45,48	24 +schładzanie	24±2	do 65%	EU7 filtr pyłowy	325	275	7,1	6,0	7,1	+ 10	NW8
4/OCH/23	Pokój lekarzy i lekarza dyżurnego	23,3	69,90	wynikowa / dochlózenie	20	-	EU5	180	180	2,6	2,6	2,6	-	NW6
4/OCH/24	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne personelu	5,6	15,15	wynikowa	24	-	-	infiltracja	100	-	6,6	6,6	-	WW6
4/OCH/24/1														
4/OCH/25	Pokój socjalny personelu	12,8	38,40	wynikowa	20	-	EU5	60	60	1,6	1,6	1,6	-	NW6
4/OCH/26	gabinet diagnostyczno - zabiegowy	15,5	46,59	22 +schładzanie	24±2	do 65%	EU7	325	275	7,0	5,9	7,0	+ 10	NW8
4/OCH/27	punkt pielęgniarke	5,1	13,85	wynikowa	22	-	-	60	60	4,3	4,3	4,3	-	NW6
4/OCH/28	pokój przygotowawczy pielęgniarke	10,9	32,55	wynikowa / dochlózenie	24±2	-	EU6	100	100	3,1	3,1	3,1	-	NW6
4/OCH/29	pom higieniczno-sanitarne pacjentów	5,1	13,64	wynikowa	24	-	-	infiltracja	100	-	7,3	7,3	-	WW6
4/OCH/30	pokój pacjentów 2 łózkowy	17,7	53,19	wynikowa / dochlózenie	22	-	EU5	200	100	3,8	1,9	3,8	-	NW6
4/OCH/31	pokój pacjentów 1 łózkowy	11,3	33,78	wynikowa / dochlózenie	22	-	EU5	100	przepływ	3,0	-	3,0	-	N6
4/OCH/32	pom higieniczno-sanitarne pacjentów	2,9	7,94	wynikowa	24	-	-	infiltracja	100	-	12,6	12,6	-	WW6
4/OCH/33	Komunikacja	38,2	95,45	wynikowa	22	-	EU5	145	145	1,5	1,5	1,5	-	NW6
4/OCH/34	Miejsce przetrzymywania czystej bielizny	4,7	11,73	wynikowa	20	-	EU7	20	przepływ	1,7	-	1,7	-	N6
4/OCH/35	Kuchenska oddziałowa	6,6	20,57	wynikowa	20	-	EU5	80	90	3,9	4,4	4,4	- 10	N6 W25
4/OCH/36	pokój pacjentów 1 łózkowy	13,5	42,39	wynikowa / dochlózenie	22	-	EU5	100	przepływ	2,4	-	2,4	-	N6
4/OCH/37	pom higieniczno-sanitarne pacjentów	3,7	10,04	wynikowa	24	-	-	infiltracja	100	-	10,0	10,0	-	WW6
4/OCH/38	pokój pacentów 3 łózkowy	27,6	86,66	wynikowa / dochlózenie	22	-	EU5	200	100	2,3	1,2	2,3	-	NW6
4/OCH/39	pom higieniczno-sanitarne pacjentów	3,6	9,59	wynikowa	24	-	-	infiltracja	100	-	10,4	10,4	-	WW6
4/OCH/40	brudownik	5,1	13,88	wynikowa	18	-	-	infiltracja	60	-	4,3	4,3	-	W13
4/OCH/41	WC personelu	6,7	17,96	wynikowa	24	-	-	infiltracja	100	-	5,6	5,6	-	W12
4/OCH/42	Sekretariat	12,6	37,92	wynikowa / dochlózenie	20	-	EU5	60	60	1,6	1,6	1,6	-	NW6
4/OCH/43	Pokój Kierownika Kliniki	14,5	43,60	wynikowa / dochlózenie	20	-	EU5	65	65	1,5	1,5	1,5	-	NW6
4/OCH/44	magazyn	5,0	15,06	wynikowa / dochlózenie	18	do 70%	EU5	20	20	1,3	1,3	1,3	-	NW6
4/OCH- BL/01	Śluza pacjenta	12,2	32,81	wynikowa	24	-	EU5	155	145	4,7	4,4	4,7	+ 5	NW1
4/OCH- BL/02	szatnia brudna M	5,1	12,80	wynikowa	24	-	EU5	65	75	5,1	5,9	5,9	- 15	N9 W9
4/OCH- BL/02/1	umywalnia M	5,1	12,80	wynikowa	24	-	EU5	80	90	6,3	7,0	7,0	- 10	N9 W9
4/OCH- BL/02/2	toaleta M	1,5	3,73	wynikowa	24	-	-	infiltracja	50	-	13,4	13,4	-	W11
4/OCH- BL/02/3	szatnia czysta M	4,0	10,08	wynikowa	24	-	EU6	60	50	6,0	5,0	6,0	+ 15	N9 W10
4/OCH- BL/03	szatnia brudna D	6,4	16,00	wynikowa	24	-	EU5	80	90	5,0	5,6	5,6	- 10	N9 W9
4/OCH- BL/03/01	umywalnia D	9,9	24,65	wynikowa	24	-	EU5	150	160	6,1	6,5	6,5	- 5	N9 W9
4/OCH- BL/03/02	toaleta D	1,8	4,45	wynikowa	24	-	-	infiltracja	50	-	11,2	11,2	-	W11
4/OCH- BL/03/03	szatnia czysta D	8,0	20,10	wynikowa	24	-	EU6	110	100	5,5	5,0	5,5	+ 10	N9 W10
4/OCH- BL/04	pom porządkowe	4,5	12,10	wynikowa	20	-	-	infiltracja	50	-	4,1	4,1	-	W23
4/OCH- BL/05	Magazyn bielizny czystej	10,0	29,91	wynikowa	18	max 70%	EU7	40	30	1,3	1,0	1,3	+ 5	NW1
4/OCH- BL/06	mag. mat. czys. i steryl.	9,0	27,00	wynikowa	18	max 70%	EU8	40	30	1,5	1,1	1,5	+ 5	NW1
4/OCH- BL/07	przygotowanie pacjenta	16,0	43,17	24 +klimatyzacja	24	35-55	EU10	790	670	18,3	15,5	18,3	+ 15	NW3
4/OCH-BL/08	mag. sprzętu i aparatury	15,8	47,40	wynikowa	18	max 70%	EU7	60	50	1,3	1,1	1,3	+ 15	NW1
4/OCH- BL/09	Pomieszczenie personelu	24,9	74,70	24 +schładzanie	20	-	EU7	150	50	2,0	0,7	2,0	-	NW1
4/OCH- BL/10	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne personelu	4,5	12,07	wynikowa	24	-	-	infiltracja	100	-	8,3	8,3	-	W18
4/OCH- BL/11	pokój pielęgniarke koordynujacej	8,5	23,00	wynikowa	20	-	EU7	60	60	2,6	2,6	2,6	-	NW1
4/OCH- BL/12	Pomieszczenie techniczne	6,7	20,10	wynikowa	18	-	-	35	35	1,7	1,7	1,7	-	N1 W17
4/OCH- BL/13	Śluza	4,0	12,00	wynikowa	20	-	EU5	30	20	2,5	1,7	2,5	+ 5	NW1
4/OCH- BL/14	Komunikacja	52,4	130,95	wynikowa / dochlózenie	22	-	EU7	780	710	6,0	5,4	6,0	+ 5	NW1
4/OCH- BL/15	Sala operacyjna	39,0	105,30	24 +klimatyzacja	24	35-55	EU13	3510	2925	33,3	27,8	33,3	+ 20	NW3
4/OCH- BL/16	Część brudna bloku - śluza	10,6	28,54	wynikowa	20	-	EU7	145	155	5,1	5,4	5,4	- 5	N4 W4
4/OCH- BL/17	Magazyn sprzętu i aparatury	13,4	36,18	wynikowa	20	max 70%	EU12	40	50	1,1	1,4	1,4	- 5	NW5
4/OCH- BL/18	pom przygotowania personelu	6,2	16,79	24 +klimatyzacja	22	35-55	EU12	210	190	12,5	11,3	12,5	+ 10	NW3
4/OCH- BL/19	pom przygotowania personelu	6,6	17,82	24 +klimatyzacja	22	35-55	EU12	220	200	12,3	11,2	12,3	+ 10	NW5
4/OCH- BL/20	Sala operacyjna	30,7	82,76	24 +klimatyzacja	24	35-55	EU13	2760	2300	33,4	27,8	33,4	+ 20	NW5
4/OCH- BL/21	Część brudna bloku – wstępne mycie sprzętu	11,1	29,97	wynikowa	20	-	EU5	110	170	3,7	5,7	5,7	- 35	N4 W14
4/OCH- BL/22	mag. brudny	3,4	9,18	wynikowa	18	-	-	infiltracja	55	-	6,0	6,0	- 100	N4 W15
4/OCH- BL/23	Śluza umywalkowo-fartuchowa	5,2	14,04	wynikowa	20	-	EU7	35	30	2,5	2,1	2,5	+ 10	N4 W16
			2624,90					15630	14785					

Bilans powietrza wentylacyjnego