

Zestawienie agregatów chłodniczych							
Obiekt : Klinika Ortopedii i Traumatologii w CSK MSWiA w Warszawie							
lp	oznaczenie proj.	oznaczenie handlowe	Moc chłodnicza	max. pobór mocy/ zasilanie	Waga	Wyposażenie dodatkowe	Producent
			kW	kW/V	kg		
1	NW1	AM050FXMDGH/EU	12,2	3,7kW/400V	100	MXD-K050AN+MWR-SH10N	Samsung
2	NW2	AM080FXMDGH/EU	20,8	5kW/400V	135	MXD-K075AN+MWR-SH10N	Samsung
3	NW3	CGAX015 Low Noice	42,3	14,5kW/400V	1235	zbiornik buforowy 324l; podwójna pompa ciepła; czujnik przepływu; podkładki neoprenowe (PADS)	Trane
4	N4	AC052HCADKH/EU	5,0	2,2kW/400V	55	BOX AHU+MWR-SH10N	Samsung
5	NW5	CGAX017 Low Noice	46,7	17,0kW/400V	1235	zbiornik buforowy 324l; podwójna pompa ciepła; czujnik przepływu; podkładki neoprenowe (PADS)	Trane
6	NW6	AM100KXMDGH/EU	25,7	7,29kW/400V	145	MXD-K100AN+MWR-SH10N	Samsung
7	NW7	AM040FXMDGH/EU	9,9	3,1kW/400V	100	MXD-K050AN+MWR-SH10N	Samsung
8	NW8	AM040FXMDGH/EU	9,9	3,1kW/400V	100	MXD-K050AN+MWR-SH10N	Samsung
9	4/OCH-BL/12	AC035FBRDEH/ AC035FCADEH	3,5	1,2kW/240V	33	+ sterownik	Samsung