

GMINA POKRZYWNICA

al. Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
powiat pułtuski, woj. mazowieckie
REGON 130378367, NIP 568 152 46 51

Pokrzywnica, 25.09.2018r.

RI.271.2.15.2018.ZK

Do wykonawców biorących
udział w postępowaniu

**WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI ZAPYTANIA
OFERTOWEGO**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pod nazwą : **"Dostawa i montaż ulicznych lamp solarnych na terenie Gminy Pokrzywnica"**.

W odpowiedzi na zadane pytania z dnia 25 września 2018 r. zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

Pytanie 1

W opisie przedmiotu zamówienia w wytycznych "Minimalne parametry techniczne ulicznej lampy solarnej" zamawiający zawarł zapis:

Wysokość masztu: - 5m – 6m + fundament betonowy.

Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie tego zapisu, czy wysokość 5 – 6 m dotyczy całej konstrukcji wraz z panelami, czy 5-6m to wysokość montażu oprawy oświetleniowej ?

Odp: Oprawa oświetleniowa powinna być zamontowana na wysokości min 5 metrów, a wysokość całej konstrukcji z panelami wynosić ok 6m.

Pytanie numer 2


Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie 1 panelu fotowoltaicznego o mocy 270W, według naszych obliczeń taka moc jest wystarczająca.

Odp: Zamawiający nie dopuszcza zmiany mocy paneli.

Pytanie numer 3

Czy zamawiający wyraża zgodę na zamianę czujnika zmierzchowego na "system wykrycia dnia i nocy", który spełnia identyczne zadanie jak czujnik zmierzchowy. System wykrycia dnia i nocy działa na zasadzie wykrycia napięcia na panelach i w związku z tym następuje wykrycie zmierzchu – nocy. Rozwiązanie to jest mniej awaryjne niż zastosowanie czujnika zmierzchowego.

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych rozwiązań załączenia lampy solarnej.


mgr inż. Adam Dariusz Rachuba