

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania”

Wykonawcy w postępowaniu

Poznań, 26.09.2018 r.

L.dz.

Dotyczy: Pytania i wyjaśnienia do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w przetargu pn.: Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu”, nr ref. SZW/SZP/71/2018. Oraz informacja o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert

Szanowni Państwo

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „Pzp” lub „Ustawą”, Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i odpowiednich zmianach SIWZ w postępowaniu w.w.:

Pakiet A

data: 22.08.2018 r.

1. Jednym z załączników do dokumentów przetargowych jest załącznik nr 3A „WYKAZ ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH WYKAZ CEN”, w którym należy podać rozbięcie cen na poszczególne elementy zadania m.in. roboty budowlane, elektryczne i sanitarne. Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje przedmiarami robót na zadania wypisane w przedmiotowej tabeli tj. na Wymiana stolarki okiennej na okna EI60, Modernizacja instalacji C.O. - Budynek diagnostyczny, Montaż kolektorów słonecznych - Budynek łóżkowy, Modernizacja instalacji C.O. - Budynek łóżkowy, Modernizacja instalacji C.O. - Rotunda, ponieważ takich przedmiarów nie ma w udostępnionej dokumentacji przetargowej.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Wymiana stolarki okiennej na okna EI60 nie wchodzi w zakres tego zadania, z tego względu Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznik 3A do SIWZ poprzez usunięcie punktu 4.1.

Zamawiający uzupełnił dok. techniczną w dniu 21.09.2018 r. i informuje, że nie posiada innych elementów dokumentacji niż obecnie zamieszczone.

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania”

Pakiet B

data: 23.08.2018 r.

1. Na rysunkach wykonawczych elewacji jest zapis - cytata : „Okno PPOŻ wg osobnego zadania”. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres niniejszego postępowania nie wchodzi wymiana okien na okna p. pożarowe. W przypadku gdyby w zakres niniejszego postępowania przetargowego wchodziła wymiana tych okien prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie okien, gdyż z udostępnionych materiałów przetargowych nie ma możliwości dokonania wycen - brak wymiarów (wysokości, szerokości) poszczególnych okien

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Wymiana stolarki okiennej na okna EI60 nie wchodzi w zakres tego zadania.

2. W opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) nie ma zapisów mówiących o tym, że w zakres niniejszego postępowania przetargowego wchodzi prace branży sanitarnej (wymiana c.o.) oraz wykonanie solarów słonecznych.

W zapisach SIWZ w punkcie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia (pkt. 3.2) jest mowa, że zakres obejmuje m.in. wykonanie solarów słonecznych - jest brak mowy o pracach związanych z wymianą c.o. w obiektach.

W związku z rozbieżnościami prosimy o informację jakie zakresy prac wchodzi w niniejsze postępowanie przetargowe oraz o uporządkowanie zapisów poszczególnych dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wyjaśnia, że zapisy wstępu Załącznika nr 2 do SIWZ są jedynie syntetycznym i generalnym określeniem przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy przedmiot zamówienia opisany został poprzez dokumentację techniczną dla inwestycji, zgodnie z treścią zapisu ostatniego zdania w Załączniku nr 2, stąd zapisy np. pkt. 3.2 SIWZ (Charakterystyka i krótki opis zadania), wstępu Załącznika nr 2 do SIWZ, czy wszelkich przedmiarów załączonych do dokumentacji postępowania przetargowego należy traktować wyłącznie pomocniczo, gdyż nie stanowią pełnego opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający uzupełnił dok. techniczną w dniu 21.09.2018 r. i informuje, że nie posiada innych elementów dokumentacji niż obecnie zamieszczone.

Niezależnie Zamawiający dokonuje uzupełnień treści dokumentacji przetargowej w tym zakresie, w tym treści Załącznika nr 2.

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania”

Pakiet C

data: 23.08.2018 r.

1. W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego jak wyżej niniejszym zwracamy się z prośbą, o pilne uzupełnienie dokumentacji przetargowej o części opisowe projektów.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający uzupełnił dok. techniczną w dniu 21.09.2018 r. i informuje, że nie posiada innych elementów dokumentacji niż obecnie zamieszczone.

Pakiet D

data: 27.08.2018 r.

1. Czy Zamawiający będzie przychylny do wystawiania faktur częściowych jeden raz w miesiącu? Wykonawca zapoznał się z treścią umowy i tak: § 6 pkt. 3: Rozliczanie faktur częściowych odbywać się będzie w systemie rozliczeń uzgodnionym z Zamawiającym i określonym w Harmonogramie.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wyjaśnia, że zadanie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania. Szczegółowe uzgodnienia dotyczące faktur częściowych nastąpią na podstawie Harmonogramu, gdyż będą uzależnione od planowanych przez Wykonawcę wartości przerobów rzeczowych w poszczególnych okresach realizacji zamówienia.

Pakiet E

data: 28.08.2018 r.

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego jak wyżej niniejszym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisów w przedmiarach robot.

1. zgodnie z zestawieniem stolarki (rysunek A_28) łączna ilość stolarki PCV wynosi 378,5 m2, natomiast w przedmiarze jest 429,25 m2 (pozycje nr 9 + 10 + 11 + 12) - prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Prawidłowa dana zawarta jest w przedmiarze robót jednakże Zamawiający podkreśla, iż wartość ta ma charakter pomocniczy.

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania”

2. zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej (rysunek A_29) łączna ilość stolarki AL wynosi ok. 51,9 m², natomiast w przedmiarze jest 61,912 m² (pozycja nr 13) — prosimy wyjaśnienie rozbieżności.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zestawienie stolarki drzwiowej nie uwzględnia wymiany drzwi wejściowych do Rotundy - wymiary drzwi 4,25x2x25. Prawidłowa dana zawarta jest w przedmiarze robót jednakże Zamawiający podkreśla, iż wartość ta ma charakter pomocniczy.

Drzwi do rotundy nie są w zakresie przedmiotu zamówienia.

3. pozycja nr 14 - prosimy o informacje o jakie drzwi jest mowa w niniejszej pozycji - wskazanie drzwi w zestawieniu stolarki.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Drzwi techniczne - w budynku diagnostycznym - zejście do piwnicy - 2x drzwi 1,30x2,05 m

Pakiet F

data: 28.08.2018 r.

1. Występuje nieścisłość w zakresie przedmiotowym postępowania:

- a) W SIWZ oraz w jej załączniku pn. *Za1_2_Opis_Przedmiotu_Zamówienia* brak informacji na temat załączonych projektów instalacji sanitarnej oraz punktów 5, 6, 7, 8 w załączniku pn. *Za1_3A_Wykaz_elementow_rozliczeniowych-Wykaz_Cen*. W dokumentacji nie występuje też przedmiar robót instalacji sanitarnej.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wyjaśnia, że zapisy Załącznika nr 2 do SIWZ we wstępie są jedynie syntetycznym i generalnym określeniem przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy przedmiot zamówienia opisany został poprzez dokumentację techniczną dla inwestycji, zgodnie z treścią zapisu ostatniego zdania w Załączniku nr 2, stąd zapisy np. pkt. 3.2 SIWZ (Charakterystyka i krótki opis zadania), preambuły Załącznika nr 2 do SIWZ, czy wszelkich przedmiarów załączonych do dokumentacji postępowania przetargowego należy traktować wyłącznie pomocniczo, gdyż nie stanowią pełnego opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający uzupełnił dok. techniczną w dniu 21.09.2018 r. i informuje, że nie posiada innych elementów dokumentacji niż obecnie zamieszczone.

Niezależnie Zamawiający dokonuje uzupełnień treści dokumentacji przetargowej w tym zakresie.

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania”

- b) W punkcie 4 - *Załącznik 3A_Wykaz_elementów_rozliczeniowych-Wykaz_Cen* występuje *Wymiana stolarki okiennej na okna EI60*, natomiast w legendzie rysunków elewacji widnieje: „Przegroda/Okno PPOŻ wg osobnego zadania”.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Wymiana stolarki okiennej na okna EI60 nie wchodzi w zakres tego zadania, z tego względu Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznik 3A do SIWZ poprzez usunięcie punktu 4.1.

- c) Na rzucie parteru do wszystkich okien widnieje opis: „Wymiana na szyby zabezpieczone folią antywłamaniową P3A”, natomiast brak takiej informacji w zestawieniu okien, na rysunkach elewacji i w przedmiarze.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Wymiana szyb na parterze i oklejenie folią P3A nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

- d) Czy instalacje sanitarne, wymiana okien/przegrod PPOŻ oraz wymiana szyb na parterze są w zakresie postępowania?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Instalacje sanitarne wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Wymiana stolarki okiennej na okna EI60, oraz wymiana szyb na parterze nie wchodzi w zakres tego postępowania.

- e) W zestawieniu stolarki okiennej nie zgadza się liczba okien do wymiany P1 - BL EL, POL-WSCH (9 szt.) w porównaniu z rysunkiem LUTYCK4 PW A 11 ELEW BL POL-WSCH (26 szt.). Dodatkowo w punktach 9-12 Przedmiaru robót, dotyczących montażu okien, oprócz okien P1, nie zgadzają się ilości okien 03 (24-17 szt.), 01 (10-8 szt.), 017 (17-12 szt.), 018 (4-2 szt.) w porównaniu z zestawieniem stolarki okiennej.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Dla Budynku Łózkowego - elewacja południowo- wschodnia (BL POL-WSCH) należy przyjąć do wymiany 26 szt. okien P1. Nastąpił błąd liczbowy w zestawieniu stolarki. Pozostałe ilości należy przyjąć zgodnie z zestawieniem stolarki i rysunkami elewacji.

- f) W zestawieniu stolarki drzwiowej brak drzwi, występujących w przedmiarze o wymiarach 4,25 x 2,25 in (Elewacja_Rotundy).

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Drzwi do rotundy nie są w zakresie przedmiotu zamówienia.

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania”

- g) Dodatkowo w punkcie 14. Przedmiaru robót występuje Montaż drzwi technicznych o, których brak informacji w projekcie.
Prosimy o uzupełnienie zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz korektę przedmiaru robót.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Drzwi techniczne - w budynku diagnostycznym - zejście do piwnicy - 2 x drzwi 1,30/2,05 m.

2. W dokumentacji brak opisów technicznych: architektury, konstrukcji ramy stalowej i instalacji sanitarnej. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający uzupełnił dok. techniczną w dniu 21.09.2018 r. i informuje, że nie posiada innych elementów dokumentacji niż obecnie zamieszczone.

3. W przedmiarze robót brak pozycji dot. kolektorów słonecznych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający uzupełnił dok. techniczną w dniu 21.09.2018 r. i informuje, że nie posiada innych elementów dokumentacji niż obecnie zamieszczone.

Pakiet G

data: 29.08.2018 r.

1. Proszę o informacje jak mogę otrzymać pełną dokumentację dotyczącą w/w zadania.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający uzupełnił dok. techniczną w dniu 21.09.2018 r. i informuje, że nie posiada innych elementów dokumentacji niż obecnie zamieszczone.

Pakiet H

data: 30.08.2018 r.

1. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy przyjmować cięgien do uchylania górnych skrzydeł – brak informacji o tym elemencie w zestawieniu. Jeśli jednak takie urządzenie należy przyjąć – prosimy o wskazanie w konkretnych okien w których należy je zastosować.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Nie należy przyjmować cięgien do uchylania górnych skrzydeł.

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania”

2. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy przyjmować do wyceny blokad otwierania okien.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Nie należy przyjmować do wyceny blokad otwierania okien.

3. Prosimy o informacje czy do wyceny należy przyjąć parapety wewnętrzne – jeśli tak : jakie rozwiązanie materiałowe i jakiej szerokości.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Przy wymianie okien należy przyjąć wymianę parapetów wewnętrznych na parapety z PCV szerokości od 15 do 20 cm, w zależności od grubości ściany.

Pakiet I

data:03.09.2018 r.

1. Szanowni Państwo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie przedmiarów branżowych dotyczących instalacji sanitarnej, elektrycznej bądź wskazanie miejsca na Państwa stronie www, z którego możliwe jest pobranie w/w danych.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający uzupełnił dok. techniczną w dniu 21.09.2018 r. i informuje, że nie posiada innych elementów dokumentacji niż obecnie zamieszczone.

Pakiet J

data:03.09.2018 r.

1. Na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wnoszę o wyjaśnienie pkt. 9.2.2 a) SIWZ o treści: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia),

Czy wobec wymagania zdolności finansowej w postaci środków lub zdolności kredytowej na poziomie 2.000.000,00 zł oraz warunków płatności określonych w Umowie jako płatności częściowe, zgodne z harmonogramem i Nielimitowane poza płatnością w bieżącym roku wynoszącą jedynie ok. 1,4 mln złotych i płatnością

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania”

końcową do 10% postawiony warunek może ulec zmianie poprzez zmniejszenie wartości sumy ubezpieczeniowej do kwoty **5 mln złotych**?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

Z uwagi na skalę inwestycji, stopień skomplikowania i specyfikę robót wykonywanych

w czynnym obiekcie szpitalnym Zamawiający wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości 10.000.000 PLN zarówno na okoliczność potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (pkt. 9.2.2.a) SIWZ), jak

i w okresie realizacji przedmiotu zamówienia (§ 42 Załącznika nr 1 do SIWZ - wzoru umowy).

Pakiet K

data: 04.09.2018 r.

W związku z ogłoszonym przetargiem na termomodernizację budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu zwracamy się z prośbą o :

1. uzupełnienie dokumentacji przetargowej o opis branży architektonicznej z której będą wynikać minimalne wymagane parametry takich jak współczynniki przenikalności wełny, parametry wdmuchu itp. itd..

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający uzupełnił dok. techniczną w dniu 21.09.2018 r. i informuje, że nie posiada innych elementów dokumentacji niż obecnie zamieszczone.

2. wyjaśnienie, czy w ramach niniejszego przetargu wchodzi zakres związany z :

- a. montażem solarów słonecznych – brak jest jakichkolwiek dokumentacji wykonawczej na ten element, brak przedmiarów
- b. wymianą stolarki p. pożarowej – brak przedmiarów, brak zestawienia
- c. wymianą instalacji c.o. w obiektach – brak jest przedmiarów a w opisie przedmiotu zamówienia nie znajdujemy takich zapisów mówiących o tym, że ten zakres jest przedmiotem zamówienia.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający uzupełnił dok. techniczną w dniu 21.09.2018 r. i informuje, że nie posiada innych elementów dokumentacji niż obecnie zamieszczone.

Wymiana stolarki okiennej na okna EI60 nie wchodzi w zakres tego zadania, z tego względu Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznik 3A do SIWZ poprzez usunięcie punktu 4.1.

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania”

Wymiana instalacji c.o. wchodzi w zakres zamówienia.

Pakiet L

data: 04.09.2018 r.

1. Na stronie postępowania Zamawiający załączył plik o nazwie „Opis przedmiotu zamówienia” w którym wymienia elementy prac objętych tym postępowaniem. Jednocześnie do materiałów przetargowych załączono pliki o nazwie „IS01” „IS01(2)” i dalsze, na których przedstawiona jest instalacja centralnego ogrzewania. Jednak wspomniany wcześniej „Opis przedmiotu zamówienia” nie wymienia instalacji centralnego ogrzewania jako prac do wykonania w ramach tego postępowania. Wnosimy o wyjaśnienie czy instalacja centralnego ogrzewania opisana rysunkami o nazwie „IS” jest przedmiotem tego postępowania.

ODPOWIEŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wyjaśnia, że zapisy wstępu Załącznika nr 2 do SIWZ są jedynie syntetycznym i generalnym określeniem przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy przedmiot zamówienia opisany został poprzez dokumentację techniczną dla inwestycji, zgodnie z treścią zapisu ostatniego zdania w Załączniku nr 2, stąd zapisy np. pkt. 3.2 SIWZ (Charakterystyka i krótki opis zadania), wstępu Załącznika nr 2 do SIWZ, czy wszelkich przedmiarów załączonych do dokumentacji postępowania przetargowego należy traktować wyłącznie pomocniczo, gdyż nie stanowią pełnego opisu przedmiotu zamówienia.

Niezależnie Zamawiający dokonuje uzupełnień treści dokumentacji przetargowej w tym zakresie.

Zamawiający uzupełnił dok. techniczną w dniu 21.09.2018 r. i informuje, że nie posiada innych elementów dokumentacji niż obecnie zamieszczone.

2. Jeśli instalacja centralnego ogrzewania opisana na rysunkach o nazwie „IS...” jest przedmiotem postępowania – wnosimy o zamieszczenie opisu dla tej instalacji oraz STWiOR.

ODPOWIEŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający uzupełnił dok. techniczną w dniu 21.09.2018 r. i informuje, że nie posiada innych elementów dokumentacji niż obecnie zamieszczone.

3. Jeśli instalacja centralnego ogrzewania opisana na rysunkach o nazwie „IS...” jest przedmiotem postępowania – wnosimy o zamieszczenie rozwinięcia instalacji c.o. wraz ze wskazaniem na rozwinięciu nastaw na zaworach (zaworach termostatycznych i podpionowych).

ODPOWIEŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania”

Zamawiający uzupełnił dok. techniczną w dniu 21.09.2018 r. i informuje, że nie posiada innych elementów dokumentacji niż obecnie zamieszczone.

4. Jeśli instalacja centralnego ogrzewania opisana na rysunkach o nazwie „IS...” jest przedmiotem postępowania – wnosimy o zamieszczenie zestawienia materiałów dla tej instalacji, w tym:

- a) zestawienia grzejników
 - b) zestawienia rurociągów,
 - c) zestawienia kształtek
- ze wskazaniem ich średnic, liczby i rodzaju.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający uzupełnił dok. techniczną w dniu 21.09.2018 r. i informuje, że nie posiada innych elementów dokumentacji niż obecnie zamieszczone.

5. Jeśli instalacja centralnego ogrzewania opisana na rysunkach o nazwie „IS...” jest przedmiotem postępowania – wnosimy o zamieszczenie przedmiaru robót dla tych prac.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający uzupełnił dok. techniczną w dniu 21.09.2018 r. i informuje, że nie posiada innych elementów dokumentacji niż obecnie zamieszczone.

6. Jeśli instalacja centralnego ogrzewania opisana na rysunkach o nazwie „IS...” jest przedmiotem postępowania – wnosimy o wskazanie czy instalacja prowadzona ma być natynkowo czy podtynkowo. Jeśli podtynkowo – wnosimy o wskazanie zakresu prac wykończeniowych w tym zakresie, z określeniem w [m²], [m³] obmiaru tych prac do wykonania.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Instalacja ma zostać wykonana podtynkowo. Prace wykończeniowe - uzupełnienie ubytków po prowadzonych pracach, malowanie całej ściany na której były prowadzone prace w ramach zamówienia.

Zamawiający uzupełnił dok. techniczną w dniu 21.09.2018 r. i informuje, że nie posiada innych elementów dokumentacji niż obecnie zamieszczone. Przedmiary stanowią wyłącznie funkcję pomocniczą.

7. Jeśli instalacja centralnego ogrzewania opisana na rysunkach o nazwie „IS...” jest przedmiotem postępowania – wnosimy o wyjaśnienie czy wykonana ma ona zostać wyłącznie w rotundzie i łączniku – jak na zamieszczonych rysunkach?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Instalacja c.o. ma być wykonana w rotundzie, budynku łóżkowym i diagnostycznym.

Zamawiający uzupełnił dok. techniczną w dniu 21.09.2018 r.

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania”

8. Jeśli instalacja centralnego ogrzewania opisana na rysunkach o nazwie „IS...” jest przedmiotem postępowania – wnosimy o wyjaśnienie czy jakiegokolwiek prace demontażowe SA do wykonania i jeśli tak – w jakim zakresie (np. demontaż osłon – liczba szt., wykucie instalacji istniejącej w mb itp.).

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Przedmiotem Zamówienia jest zakres wszelkich demontaży (bez demontaży osłon) niezbędnych do wykonania robót objętych postępowaniem.

9. Jeśli instalacja solarna jest przedmiotem postępowania – brak opisu dla tej instalacji. Wnosimy o uzupełnieniu materiałów.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający uzupełnił dok. techniczną w dniu 21.09.2018 r. i informuje, że nie posiada innych elementów dokumentacji niż obecnie zamieszczone.

10. Jeśli instalacja solarna jest objęta postępowaniem – brak zestawienia materiałów dla tej instalacji. Wnosimy o uzupełnienie zestawienia obejmującego:

- a) urządzenia,
- b) rurociągi,
- c) kształtki,
- d) izolacje.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający uzupełnił dok. techniczną w dniu 21.09.2018 r. i informuje, że nie posiada innych elementów dokumentacji niż obecnie zamieszczone.

11. Jeśli instalacja solarna jest objęta postępowaniem – wnosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o przedmiar dla tych prac. Na podstawie wyrwanych w kontekście rysunków wykonawca nie jest w stanie określić długości rurociągów do ułożenia w ramach tego postępowania.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający uzupełnił dok. techniczną w dniu 21.09.2018 r. i informuje, że nie posiada innych elementów dokumentacji niż obecnie zamieszczone.

12. Jeśli instalacja solarna objęta jest postępowaniem – wnosimy o zamieszczenie projektu instalacji elektrycznych i akpia dla instalacji solarnej, ze szczególnym uwzględnieniem:

- a) schematu rozdzielni elektrycznej,
- b) zestawienia materiałów, w tym długości i przekroju przewodów.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania”

Zamawiający uzupełnił dok. techniczną w dniu 21.09.2018 r. i informuje, że nie posiada innych elementów dokumentacji niż obecnie zamieszczone.

13. Jeśli instalacja solarne jest przedmiotem postępowania – wnosimy o zamieszczenie przedmiaru dla robót elektrycznych i akpia tej instalacji.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający uzupełnił dok. techniczną w dniu 21.09.2018 r. i informuje, że nie posiada innych elementów dokumentacji niż obecnie zamieszczone.

Pakiet M

data: 05.09.2018 r.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu wniesione było w formie gwarancji ubezpieczeniowej łączonej tzn. udzielanej przez więcej niż jedno towarzystwo ubezpieczeniowe.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, z zastrzeżeniem obowiązku spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów wskazanych w SIWZ.

Pakiet N

data: 06.09.2018 r.

1. Prosimy o przekazanie przedmiarów w zakresie instalacji sanitarnych przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotowego zadania.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający uzupełnił dok. techniczną w dniu 21.09.2018 r. i informuje, że nie posiada innych elementów dokumentacji niż obecnie zamieszczone.

2. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o zestawienie grzejników przewidzianych do wymiany wraz z wymaganiami (opisem).

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający uzupełnił dok. techniczną w dniu 21.09.2018 r. i informuje, że nie posiada innych elementów dokumentacji niż obecnie zamieszczone.

3. Prosimy o uszczegółowienie informacji w jakim zakresie mają być odnowione pomieszczenia po wymianie okien i zakończeniu prac instalacyjnych (malowanie całych pomieszczeń, wymiana sufitów, posadzek itp.).

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania”

Uzupełnienie ubytków po prowadzonych pracach, malowanie całej ściany na której były prowadzone prace w ramach zamówienia (z zakresu np. wymiana okien, montaż grzejników, montaż instalacji c.o., prac elektrycznych).

4. Z dokumentacji nie można wywnioskować, jakie mają być kolektory słoneczne (jaka specyfikacja) oraz ile ich ma być. Przykładowo jest zapisany kolektor Star 19/49 30. Nie można znaleźć takiego kolektora. Prosimy o wyjaśnienie.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

W dokumentacji opisano charakterystykę kolektorów.

Zamawiający uzupełnił dok. techniczną w dniu 21.09.2018 r. i informuje, że nie posiada innych elementów dokumentacji niż obecnie zamieszczone.

5. Prosimy o wyjaśnienie czy oprócz kolektorów słonecznych ma być jakiś zbiornik na CWU (jeśli tak, to prosimy o jego specyfikację)? To samo dotyczy naczynia wyrównawczego itp.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Tak - zgodnie z zestawieniem podstawowych materiałów w dokumentacji.

Zamawiający uzupełnił dok. techniczną w dniu 21.09.2018 r. i informuje, że nie posiada innych elementów dokumentacji niż obecnie zamieszczone.

6. Czy są jakieś specjalne wymagania odnośnie przewodów do glikolu (z jakiego materiału, jaka izolacja), sposób prowadzenia itp. Jaki glikol? Jaki sterownik? Jaka pompa? Prosimy o wyjaśnienie.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

W układzie nie występuje glikol pozostałe elementy wyszczególnione zostały w zestawieniu podstawowych materiałów.

Zamawiający uzupełnił dok. techniczną w dniu 21.09.2018 r. i informuje, że nie posiada innych elementów dokumentacji niż obecnie zamieszczone.

7. W dokumentacji mowa jest o UPS-ie. Czy to też jest część zamówienia?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

UPS, nie jest przedmiotem zamówienia (instalacja elektryczna kolektorów słonecznych zostanie podłączona do zasilania awaryjnego szpitala).

8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zmian w §3 [Przedmiot Umowy] projektu umowy:

„6. Wykonawca oświadcza, że jest mu wiadomym, że wszelkie ilości zawarte w dokumentacji przetargowej – w tym w SIWZ i Dokumentacji Projektowej lub jakimkolwiek z załączników do Umowy są ilościami szacunkowymi. **natomiast**

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania”

Wykonawca we własnym zakresie przed podpisaniem niniejszej umowy dokonał sprawdzenia kompletności zakresu prac. ~~i Wykonawca zrzeka się podnoszenia względem Zamawiającego roszczeń w tym zakresie, w trakcie realizacji Umowy. Jeżeli wyniknie potrzeba zmian w ilości czy jakości materiałów, urządzeń, etc., która obiektywnie nie może zostać uznana za Roboty podobne, dodatkowe czy zamienne, wszelkie wyniki z tego tytułu koszty obciążać będą Wykonawcę.~~

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca będzie przestrzegał obowiązujących praw. Jeżeli nie ustalono inaczej, to Wykonawca uzyska wszelkie pozwolenia lub zezwolenia niezbędne dla realizacji Inwestycji, zapłaci podatki, cła i opłaty oraz uzyska na swój koszt dostęp do wymaganych mediów, uzyska wszelkie zezwolenia, licencje i zatwierdzenia wymagane przez prawo w odniesieniu do wykonania i ukończenia przedmiotu Umowy oraz usuwania Wad i Usterek, oraz poniesie związane z tym wszelkie koszty i opłaty. ~~Wykonawca ochroni Zamawiającego od wszelkich następstw swoich uchybień w tym zakresie i pokryje mu wszelkie wyniki z tych uchybień koszty.~~

9. (...)

Wszelkie skutki okoliczności opisanych w niniejszym ustępie dla terminów wykonania przedmiotu Umowy oraz wartości Wynagrodzenia Wykonawcy będą analizowane przez Zamawiającego i Nadzór na podstawie **uzasadnionych, a jeżeli to możliwe, udokumentowanych argumentów Wykonawcy w odniesieniu do warunków Umowy.**”?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści projektu umowy.

9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie § 5 [Wynagrodzenie Postanowienia Ogólne] ust. 3 projektu umowy poprzez wprowadzenie następujących zmian: „Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w ofercie **wszelkie** dane udostępnione przez Zamawiającego oraz wszelkie warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie z należytą starannością, a niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę **danych udostępnionych przez Zamawiającego, a dotyczących robót lub ich zakresu i to z winy Wykonawcy, obciąża wyłącznie Wykonawcę, który nie może - z tytułu ewentualnego wystąpienia nieuwzględnionych robót lub ewentualnego zwiększenia ilości robót – żądać od Zamawiającego zmiany Kwoty Wynagrodzenia.**”?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści projektu umowy.

10. Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie § 7 [Warunki płatności] ust. 4 poprzez dodanie poniższego zapisu: „W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe **za opóźnienie w transakcjach handlowych**”?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści projektu umowy.

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania”

11. Czy Zamawiający wyraża zgodę na następujące doprecyzowanie § 9 [Obowiązki Wykonawcy] ust. 2 projektu umowy: „Wykonawca poza obowiązkami, o których mowa w ust. 1, wykonywanymi bezpośrednio na koszt własny Wykonawcy, ponosi opłaty za energię elektryczną, wodę na podstawie dokumentu finansowego wystawionego przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia jego wystawienia, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia wierzytelności z tytułu ww. opłat wraz z odsetkami **ustawowymi za opóźnienie** z wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku braku płatności przez Wykonawcę w terminie”?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści projektu umowy.

12. Czy Zamawiający dopuszcza usunięcie §19 [Unikanie zakłóceń] z projektu umowy: ~~„Wykonawca ochroni Zamawiającego przed wszelkimi szkodami, stratami i wydatkami, łącznie z kosztami sądowymi i opłatami, wynikającymi ze zbędnego lub nadmiernego zakłócania wynikającego z Robót prowadzonych przez Wykonawcę.”?~~

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści projektu umowy.

13. Czy Zamawiający wyraża zgodę na następujące doprecyzowanie § 24 [Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo] ust. 6 projektu umowy: „Kopie umów o podwykonawstwo oraz kopie zmian umów przedkładanych Zamawiającemu muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza, **adwokata**, radcę prawnego lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji przedkładającego kopię umowy lub kopię zmian umowy”?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści projektu umowy.

14. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zmian w §26 [Materiały] ust. 2 projektu umowy: „Wykonawca oświadcza, że wszelkie materiały wykorzystywane przy realizacji Robót będą **dobrej jakości, w pierwszym gatunku**, będą zgodne z polskimi normami (i/lub innymi normami, o ile obowiązek zapewnienia zgodności z nimi jest warunkiem dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej)”?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści projektu umowy.

15. Czy Zamawiający wyraża zgodę na następujące doprecyzowanie § 27 [Dokumentacja wykonana w toku realizacji Umowy] projektu umowy: „1. Wykonawca w ramach Kwoty Wynagrodzenia zobowiązany jest do wykonania wszelkiej dokumentacji niezbędnej dla właściwej realizacji Inwestycji, w tym Dokumentacji Powykonawczej i bezwarunkowego przeniesienia na

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania”

Zamawiającego całości praw autorskich majątkowych do niej, w zakresie zgodnym z postanowieniami Umowy. **Warunkiem przeniesienia ww. praw jest dokonanie**

zapłaty wynagrodzenia z niniejszej umowy. (...) 3. Z chwilą przekazania Zamawiającemu poszczególnych części dokumentacji, o której mowa ust. 1 Wykonawca, po dokonaniu zapłaty wynagrodzenia z niniejszej umowy, przenosi na Zamawiającego w całości autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji i wyraża zgodę na ich wykorzystanie w zakresie wszystkich pól eksploatacji, w szczególności wymienionych w ust. 2. (...) 5. Dla uniknięcia wątpliwości, na podstawie powyższych postanowień Umowy, **po przeniesieniu praw autorskich**, Strony uzgadniają, że (...).

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści projektu umowy.

16. Czy Zamawiający wyraża zgodę na następujące doprecyzowanie § 32 [Rękojmia i Gwarancja] ust. 10. projektu umowy: „Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji jakości lub rękojmi, ten sam element instalacji/urządzenia ulegnie trzykrotnemu uszkodzeniu, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt do wymiany na nowy. Termin dokonania wymiany, **jeżeli jest to technicznie możliwe**, nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego i nie może zagrażać prawidłowemu funkcjonowaniu przedmiotu umowy”?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści projektu umowy.

17. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie poniższej zmiany w §33 [Usuwanie ujawnionych wad i usterek] ust. 3 projektu umowy: „Ustala się następujące czasy reakcji oraz czasy realizacji naprawy dla awarii lub usterki: 1) czas reakcji: 36 godzin. 2) czas realizacji naprawy: **14 3 dni**.”?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści projektu umowy.

18. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie poniższej zmiany w § 36 [Zamówienia podobne i dodatkowe] ust. 1 projektu umowy: „W szczególności na żądanie Zamawiającego i po zawarciu odrębnej umowy lub w trybie zmiany umowy, Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie Robót podobnych (art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp), Robót dodatkowych (art. 144 ust. 1 pkt 3) Pzp) lub Robót zamiennych, w tym także wprowadzić zmiany sposobu wykonywania, rodzaju stosowanych materiałów oraz technologii Robót. Zamawiający ma również prawo polecić Wykonawcy niewykonywanie określonych Robót. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony postanawiają, że warunkiem uzgodnienia przez Strony, a następnie wykonania przez Wykonawcę Robót podobnych, dodatkowych lub zamiennych jest ich uprzednie uzgodnienie i zaakceptowanie przez Zamawiającego **na podstawie odpowiedniego instrumentu prawnego**.”?

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści projektu umowy.

19. Czy Zamawiający mając na uwadze zasadę równości stron zawartą w Kodeksie Cywilnym, do którego odwołuje się art. 14 ustawy PZP, wyraża zgodę na doprecyzowanie § 40 [Kary Umowne] projektu umowy poprzez wprowadzenie następującego ustępu: „4. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% Kwoty Wynagrodzenia netto.”?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści projektu umowy.

20. Czy Zamawiający dopuszcza usunięcie z § 40 [Kary Umowne] projektu umowy ust. 14: ~~„Gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wartość uzyskanej kary umownej, stronie przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.”?~~

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści projektu umowy.

21. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zmian w § 41 [Odpowiedzialność] projektu umowy:

~~„3. Wykonawca odpowiada na zasadzie ryzyka za wszelkie działania i zaniechania pracujących na jego rzecz przy realizacji Inwestycji, w szczególności swoich pracowników, pełnomocników, pomocników, Podwykonawców, Dalszych Podwykonawców, oraz ich pomocników i przedstawicieli.~~

4. Jeżeli właściwe urzędy wydadzą Zamawiającemu zakaz prowadzenia Robót budowlanych albo Inwestycja nie będzie mogła być wykonana lub wykończona z przyczyn, za które ani Zamawiający, ani Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności, to Wykonawca nie wystąpi z roszczeniem o wypłatę ~~odszkodowania wynagrodzenia~~ za jeszcze niespełnione świadczenia, jak również o zwrot utraconych w tym zakresie korzyści. W celu uniknięcia wątpliwości Wykonawcy należy się w takim wypadku wynagrodzenie za świadczenia spełnione do czasu wydania powyższego zakazu.

(...)

7. Z chwilą protokolarnego przejęcia Terenu Budowy, Wykonawca ponosi ~~na zasadzie ryzyka~~ odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie, aż do chwili skutecznego Odbioru Końcowego.”?

22. Czy Zamawiający dopuszcza usunięcie z § 44 [Zgłaszanie roszczeń] projektu umowy ust. 2: ~~„Jeżeli Wykonawca nie zgłosi roszczenia w terminie 30 dni, to Zamawiający będzie zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczenia.”?~~

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści projektu umowy.

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania”

Pakiet O

data: 06.09.2018 r.

1. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji projektowej i załączenie projektu konstrukcji żelbetowych.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający uzupełnił dok. techniczną w dniu 21.09.2018 r. i informuje, że nie posiada innych elementów dokumentacji niż obecnie zamieszczone.

Pakiet P

data: 07.09.2018 r.

1. W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego jak wyżej niniejszym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie po czyjej stronie będą prace związane z przeróbką budowlano – sanitarną, zewnętrznych elementów jednostek klimatyzacyjnych znajdujących się na elewacji. Czy jednostki te mają po dociepleniu ścian mają pozostać ?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Prace związane z przeróbką budowlano – sanitarną, zewnętrznych elementów jednostek klimatyzacyjnych znajdujących się na elewacji leżą po stronie Wykonawcy, Jednostki klimatyzacyjne znajdujące się na elewacji mają pozostać.

Zamawiający wprowadza równocześnie odpowiednie zmiany treści SIWZ

Pakiet R

data: 14.09.2018 r.

1. Prosimy o wskazanie z jakiego materiału wykonane mają zostać pionowy i poziomy i gałazki instalacji c.o.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zgodnie z załączoną dokumentacją – poziomy z rur stalowych czarnych ze szwem pozostała część instalacji z rur PE (opis instalacji zgodnie z PB i przedmiarem).

2. Prosimy o wskazanie czy instalację c.o. prowadzić należy natynkowo czy podtynkowo.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Poziomy w piwnicach natynkowo, pozostała część instalacji podtynkowo.

3. Jeśli instalacje c.o. prowadzić należy podtynkowo – w jaki sposób powierzchnie należy wykończyć. Prosimy o określenie:

a) metodologii,

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania”

- b) kolorystyki
- c) przedstawienie obmiaru dla tych prac.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Uzupełnienie ubytków po prowadzonych pracach, malowanie całej ściany na której były prowadzone prace.

4. Czy głowice termostatyczne instalacji c.o. mają posiadać zabezpieczenie przed kradzieżą? Jeśli tak – jaka ich liczba (w szt.).

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Tak, liczba zgodna z przedmiarem robót.

5. Czy głowice termostatyczne mają być w wykonaniu instytucjonalnym wzmocnionym? Jeśli tak – jaka ich liczba (w szt.).

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Nie.

6. Czy grzejniki mają zostać wyposażone w zawory odcinające na powrocie instalacji?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Grzejniki wyposażyc zgodnie z dokumentacją w podwójne zawory odcinające podgrzejnikowe.

7. Jeśli grzejniki mają zostać wyposażone w zawory odcinające na powrocie instalacji, to czy zawory te mają mieć funkcję spustu?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Nie.

8. Czy prowadzenie instalacji c.o. wymaga wykonania przejść ogniowych przez przegrody?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Tak.

9. Jeśli wykonanie instalacji c.o. wymaga wykonania przejść ogniowych przez przegrody wnosimy o wypełnienie poniższej tabeli, osobno dla każdego z budynków:

budynek diagnostyczny

Średnica rurociągu [mm]	Średnica przejścia [mm]	Stopień zabezpieczenia EI	Liczba przejść [szt.]

łóżkowy

Średnica rurociągu	Średnica przejścia	Stopień zabezpieczenia	Liczba przejść

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania”

[mm]	[mm]	EI	[szt.]

rotunda

Średnica rurociągu [mm]	Średnica przejścia [mm]	Stopień zabezpieczenia EI	Liczba przejść [szt.]

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

budynek diagnostyczny

Średnica rurociągu [mm]	Średnica przejścia [mm]	Stopień zabezpieczenia EI	Liczba przejść [szt.]
DN20	---	REI60	4
DN20	---	REI120	2
DN25	---	REI60	2
DN25	---	REI120	2
DN50	---	REI60	4
DN50	---	REI120	4
17 x 2,75	---	REI60	12
21 x 3,45	---	REI60	2

łóżkowy

Średnica rurociągu [mm]	Średnica przejścia [mm]	Stopień zabezpieczenia EI	Liczba przejść [szt.]
DN25	---	REI120	10
DN50	---	REI120	4
17 x 2,75	---	REI60	20

rotunda

Średnica rurociągu [mm]	Średnica przejścia [mm]	Stopień zabezpieczenia EI	Liczba przejść [szt.]
17 x 2,75	---	EI60	8
17 x 2,75	---	REI120	10

Średnice przejść należy wykonać właściwe dla przyjętej technologii wykonania przejść ppoż.

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania”

Pakiet S

data: 19.09.2018 r.

1. Ze względu na termin związania ofertą wynoszący 60 dni możliwe jest podpisanie umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia dopiero dwa miesiące od dnia składania ofert, czyli na koniec listopada br. W okresie zimowym zazwyczaj występują bardzo niekorzystnych warunki meteorologiczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych. Czy w związku z tą okolicznością Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu końcowego realizacji przedmiotu Zamówienia o okres trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych ?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

2. W projekcie umowy w § 4 pkt 4 znajduje się zapis mówiący o rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy z dniem zawarcia umowy. Czy teren budowy zostanie również przekazany w tym samym dniu co podpisanie umowy?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Uwarunkowania przekazania terenu budowy zostały szczegółowo określone w treści Projektu Umowy – Załącznika nr 1 do SIWZ.

3. Czy Zamawiający zmniejszy zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu ujęte w § 13 ust. 1 projektu umowy do 5 % wartości kontraktu. Ustalono w SIWZ zabezpieczenie na poziomie 10 % jest bardzo rygorystyczne i wiąże się ze zwiększeniem ceny oferty w związku z koniecznością opłacenia wysokich składek za wydanie stosownych gwarancji.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

4. Czy Zamawiający obniży kary za niedotrzymanie terminu zakończenia inwestycji ujęte w § 40 ust.1 projektu umowy do poziomu 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

5. Czy Zamawiający obniży kary umowne ujęte w § 40 ust. 2 projektu umowy do wysokości 0,05 % wartości brutto kontraktu?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

6. Czy Zamawiający obniży kary umowne ujęte w § 40 ust. 3 projektu umowy do poziomu 5% wartości brutto kontraktu?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania”

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

7. Prosimy o dodanie punktu w projekcie umowy ustalającego kary umowne za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Zamawiającego na poziomie 5% wartości kontraktu?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Pakiet T

data: 24.09.2018 r.

1. W opisie do projektu instalacji c.o. zapisano o prowadzeniu pionów oraz podejść natynkowo (np. str. 6 opis dla budynku diagnostycznego):

poliuretanowej w osłonie z niepalnego PCV, a rurociągi w pionach oraz podejścia do poszczególnych grzejników prowadzić po ścianach w podwójnych uchwytach z wkładką elastyczną..

W przedmiarze jednak pojawiają się prace związane z bruzdowaniem. Wnosimy o wyjaśnienie czy zgodnie z projektem prowadzić natynkowo czy w bruzdach (przedmiar).

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Poziomy w piwnicach natynkowo, pozostała część instalacji podtynkowo. Szczegółowy przedmiot zamówienia opisany został poprzez dokumentację techniczną dla inwestycji. Wszelkie przedmiary załączone do dokumentacji postępowania przetargowego należy traktować wyłącznie pomocniczo, gdyż nie stanowią pełnego opisu przedmiotu zamówienia.

2. W opisie do projektu instalacji c.o. zapisano o prowadzeniu pionów w bruzdach (np. str. 6 opis dla budynku diagnostycznego):

Instalacja rozprowadzona zostanie pod stropem piwnic do pionów prowadzonych w bruzdach ściennych do grzejników z podejściami bocznymi i dolnymi zlokalizowanych zgodnie z rysunkami rzutów. Projektowaną instalację c.o.

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania”

Ponieważ jak wskazano w pytaniu wcześniejszym na tej samej stronie projektu pojawiają się dwie wzajemnie wykluczające się informacje (w brzdach i natynkowo) wnosimy o wskazanie, czy instalację w pionach prowadzić w brzdach czy natynkowo.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Poziomy w piwnicach natynkowo, pozostała część instalacji podtynkowo.

3. W opisie do projektu instalacji c.o. zapisano o prowadzeniu pionów w brzdach (np. str. 7 opis dla budynku diagnostycznego):

należy ją wcześniej zdemontować. Nowa instalacja prowadzona będzie w kanałach i brzdach ściennych do wszystkich grzejników na każdej kondygnacji jak opisano powyżej.

Ponieważ zapis ten stoi w sprzeczności z jednym z zapisów na str. 6 opisu prosimy o wyjaśnienie:

- a) czy piony prowadzić w brzdach czy natynkowo,
- b) czy gałzki prowadzić w brzdach czy natynkowo

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Poziomy w piwnicach natynkowo, pozostała część instalacji podtynkowo.

4. W opisie do projektu instalacji c.o. zapisano o montażu grzejników z podejściem bocznym (np. budynek diagnostyczny str. 6):

Instalacja rozprowadzona zostanie pod stropem piwnic do pionów prowadzonych w brzdach ściennych do grzejników z podejściami bocznymi i dolnymi zlokalizowanych zgodnie z rysunkami rzutów. Projektowaną instalację c.o.

Jednak na rozwinięciu instalacji (rys. Lutycka Góra R-1 czy R2 dla budynku diagnostycznego) grzejniki opisane są jako grzejniki V, co oznacza grzejniki z podejściem dolnym.

Prosimy o wyjaśnienie jakiego typu grzejniki zastosować: z podejściem dolnym czy bocznym.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Należy zastosować grzejniki z podejściem dolnym.

5. W przedmiarze robót dla instalacji c.o. budynku diagnostycznego zawarto grzejniki higieniczne. W dokumentacji projektowej (rys. Lutycka Góra R-1 czy R2) dla budynku diagnostycznego grzejniki te nie są wskazane jako higieniczne, a jako grzejniki V. Co oznacza jedynie że są to grzejniki z podejściem dolnym. Również opis do projektu nie wskazuje, że mają to być grzejniki higieniczne (pytanie dotyczy grzejników 10V, 20V, nie dotyczy grzejników drabinkowych czy grzejników w piwnicy typu 11V, 21V czy 22V).

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania”

Prosimy zatem o wskazanie jak na wstępie czy grzejniki 10V, 20V czy ewentualnie 30V mają być grzejnikami w budynku diagnostycznym grzejnikami higienicznymi.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Należy zastosować grzejniki z oznaczeniami V są grzejnikami zintegrowanymi higienicznymi

6. Liczba grzejników zawarta w przedmiarze dla budynku diagnostycznego nie zgadza się z liczbą grzejników ujawnionych na rozwinięciu instalacji (rys. Lutycka Góra R1 i Lutycka Góra R2). Prosimy o wyjaśnienie czy obowiązuje liczba grzejników z rozwinięcia instalacji c.o. dla budynku diagnostycznego czy liczba grzejników ukazana na rozwinięciu instalacji c.o. z projektu.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Liczba grzejników wynosi 241. W pozycji przedmiaru robót nr 2.1.39 oraz nr 2.1.60 należy przyjąć ilość 0.

7. W przedmiarze instalacji c.o. dla budynku diagnostycznego liczba grzejników (226 szt.) jest różna od liczby zaworów termostatycznych (241 szt.). Dlaczego?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Liczba grzejników wynosi 241 i taka też jest ilość zaworów termostatycznych. W pozycji przedmiaru robót nr 2.1.75 należy przyjąć ilość 0.

8. W przedmiarze instalacji c.o. dla budynku diagnostycznego liczba głowic termostatycznych (18 + 241 szt.) jest różna od liczby grzejników (18+226 szt.). Dlaczego?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Liczba grzejników wynosi 241 i taka też jest ilość zaworów termostatycznych.

Pakiet U

data: 25.09.2018 r.

1. Na rysunkach dotyczących budynku ROTUNDY dla instalacji c.o. (rozwinięci instalacji – rysunki R1 i R2) wskazano na grzejniki z oznaczeniem 20V, 10V, 30V. Oznaczenie V w standardzie oznacza grzejniki z podejściem dolnym. W opisie dla instalacji c.o. zapisano wyraźnie, że zastosowane mają zostać grzejniki z podejściem bocznym.
W przedmiarze występują zawory podwójne odcinające do grzejników, świadczące o podejściu dolnym do grzejników.
Wnosimy o wyjaśnienie czy grzejniki dla instalacji c.o. ROTUNDY mają mieć podejścia dolne czy boczne.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Grzejniki z podejściem dolnym.

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania”

2. Na rysunkach budynku ROTUNDY dla instalacji c.o. (rozwinęci instalacji – rysunki R1 i R2) wskazano na grzejniki z oznaczeniem 20V, 10V, 30V. Grzejniki te nie są oznaczone jako grzejniki higieniczne (oznaczenie powinno mieć literkę H). Oznaczenie „V” wskazuje jedynie na grzejnik gładki, niekoniecznie z atestem higienicznym.

Wnosimy o wyjaśnienie czy grzejniki mają być higieniczne czy jak oznaczono na rysunkach R1 i R2 Rotundy – tylko gładkie.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

W przedmiarze robót grzejniki oznaczono jako H „HIGIENICZNE” zintegrowane z podejściem dolnym i takie obowiązują do ofertowania.

Ponadto Zamawiający informuje, że oprócz odpowiedzi na pytania zamieszcza zmodyfikowane załączniki nr 2 i nr 3A.

W związku z powyższymi odpowiedziami termin składania ofert i wnoszenia wadium zostaje zmieniony z 2018-10-09 na 2018-10-16. Tyma samym termin otwarcia ofert ulega zmianie z 2018-10-09 na 2018-10-16.


Jednocześnie informuję, że nie uległy zmianie miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert.

Zamawiający informuje, że wszystkie dokumenty zamieszczone na jego stronie internetowej należy traktować jak załączniki do SIWZ.

Zamawiający informuje, że SIWZ uznana jest za zmodyfikowaną wyłącznie w zakresie treści udzielonych odpowiedzi i modyfikacji przedmiotu zamówienia wprowadzonych przez Zamawiającego. Odpowiedzi zostały przesłane do Wykonawców, którzy zadali pytania i zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W zakresie części pytań, które wpłynęły do niego po upływie połowy terminu pomiędzy przekazaniem ogłoszenia do publikacji, a terminem składania i otwarcia ofert a ich treść nie jest przytoczona w przedmiotowym dokumencie - komisja przetargowa postanowiła ich nie rozpatrywać.

Zamawiający


Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
mgr Małgorzata Piotrowska-Błochowiak