

L.dz. ITT/III - O/21756/2017      L.inst. 0898/T/2017

Kraków, dn. 11.07.2017r.

Warunki przyłączenia nieruchomości  
do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

*montaż wodomierza równoległego ,  
rozbudowa instalacji wod-kan*

*2 toalety kompaktowe, 2 pitniki, 3 hydranty ogrodowe  
zlokalizowane na terenach zielonych wokół Domów Studenckich  
Politechniki Krakowskiej*

*ul. Skarżyńskiego Stanisława , działka nr 21/96 obr. 6 jedn. ewid.  
Nowa Huta*

Osoba ubiegająca się o przyłączenie  
nieruchomości do sieci:

**Politechnika Krakowska**  
**ul. Warszawska 24**  
**31-155 Kraków**

Adres doręczenia:

**Architektura Krajobrazu Marcin Gajda**  
**Brzezie, ul. Narodowa 116**  
**32-080 Zabierzów**

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI

### OŚWIADCZENIE

Na podstawie Art. 31 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz na podstawie przedstawionej dokumentacji projektowej Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna oświadcza, że:

- I.      zapewnia dostawę wody i odbiór ścieków dla: **2 toalet kompaktowych , 2 pitników, 3 hydrantów ogrodowych zlokalizowanych na terenach zielonych wokół Domów Studenckich Politechniki Krakowskiej przy ul. .Skarżyńskiego, działka nr 21/96 obr. 6 jed. ewid. Nowa Huta**
- II.     ustala następujące warunki przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:
  1. Pobór wody z sieci wodociągowej w ilości  $Q$  śr.d. = **..5,0.....** m<sup>3</sup>/d i o ciśnieniu **średnim ....0,22.....** MPa **wymaganym** dla zaopatrzenia w wodę projektowanych przyborów sanitarnych ( 2 toalety kompaktowe, 2 pitniki, 3 hydranty ogrodowe), odbywać się będzie poprzez **projektowany wodomierz  $\phi$  32 mm**, montowany w układzie równoległym obok istniejącego wodomierza głównego  $\phi$  50 mm (**L.inst. 287/T/1974, ID 12006, książka 861/1/4**), usytuowany w budynku ul. Starżyńskiego 7, w pomieszczeniu wodomierzowym, gdzie należy wykonać odpowiednie przygotowanie dla wstawienia wodomierza.
  2. Zasilanie w wodę poprzez **istniejące** przyłącze wodociągowe (**L.inst. 287/T/1974**) i rozbudowaną instalację wodociągową.  
Za zestawem wodomierzowym (bezpośrednio za drugim zaworem) należy zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy z możliwością nadzoru typ EA zgodnie z dokumentacją projektową.  
Wewnętrzna instalacja wodociągowa winna być wyposażona w odpowiednie zespoły zabezpieczające przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody pitnej dostosowane do rodzaju urządzeń i wyposażenia instalacji wodociągowej (norma PN-EN 1717: 2003).
  3. Odprowadzenie ścieków z projektowanej toalety kompaktowej nr 1 będzie się odbywało poprzez rozbudowę zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, w oparciu o **istniejące** przyłącze kanalizacyjne obsługujące Dom Studencki ul. Skarżyńskiego 9 (**L.inst. 468/T/1975**) . Odprowadzenie ścieków z projektowanej toalety kompaktowej nr 2 będzie się odbywało poprzez rozbudowę zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, w oparciu o istniejące przyłącze kanalizacyjne obsługujące Dom Studencki ul. Skarżyńskiego 5 (**L.inst. 721/T/1973**).



4. Przed realizacją projektowanej zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej należy sprawdzić w terenie rzędne posadowienia istniejących kanałów w miejscu projektowanych włączeń.
5. Włączenie projektowanego kanału do istniejącej studzienki rewizyjnej (pierwszej od strony sieci kanalizacyjnej) zlokalizowanej na przyłączy kanalizacyjnym obsługującym budynek ul. Skarżyńskiego 5 należy wykonać pod kontrolą Zakładu Sieci Kanałowej MPWiK S.A. O terminie rozpoczęcia robót powiadomić Zakład Sieci Kanałowej z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
5. Osoby reprezentujące MPWiK S.A. po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia mają prawo wstępu na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia przeglądów, kontroli, napraw, wymiany i usuwania awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Art.7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
6. Odprowadzanie ścieków należy rozwiązać w rozdzielczym systemie kanalizacji do urządzeń kanalizacyjnych układu centralnego.
7. Zwracamy uwagę, że do kanalizacji sanitarnej odprowadzanie wód opadowych oraz roztopowych jest zabronione.
8. MPWiK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez cofki ścieków komunalnych spiętrzonych w kanałach miejskich wynikłe z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa (np. wielkość opadów większa od obciążeń normatywnych kanałów).
9. Jakość odprowadzanych ścieków przemysłowych winna odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych i warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1757) oraz warunkom umowy w zakresie odbioru ścieków.
10. Przed przystąpieniem do realizacji osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci winna złożyć w Biurze Obsługi Klienta MPWiK S.A. pisemny wniosek o zawarcie umowy przyłączeniowej. Do wniosku należy załączyć kserokopię odpisu protokołu narady koordynacyjnej dotyczącej uzgodnienia sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa oraz uzgodnienie z zarządcą drogi (wraz z załącznikami graficznymi).
11. Na podstawie obliczeń projektanta przyjmujemy do wiadomości, że istniejące przyłącze wodociągowe obsługujące budynek ul. Skarżyńskiego 7 posiada odpowiednią przepustowość dla zasilania w wodę do V piętra w/w budynku oraz projektowanych przyborów sanitarnych.
12. W oparciu o obliczenia projektanta przyjmujemy do wiadomości, że istniejące przyłącze kanalizacyjne obsługujące budynek ul. Skarżyńskiego 9 (**L.inst. 468/T/1975**) posiada odpowiednią przepustowość dla obsługi w/w budynku i toalety kompaktowej nr 1 oraz, że istniejące przyłącze kanalizacyjne obsługujące budynek ul. Skarżyńskiego 5 (**L.inst. 721/T/1973**) posiada odpowiednią przepustowość dla odprowadzenia ścieków z w/w budynku i projektowanej toalety kompaktowej nr 2.
13. Warunki przyłączenia nieruchomości wraz z dokumentacją projektową winny znajdować się na miejscu budowy.
14. MPWiK S.A. zastrzega sobie możliwość zamiany średnicy wodomierza w przypadkach uzasadnionych rzeczywistym rozbiorem wody.
15. Niniejsze oświadczenie wydajemy uwzględniając korekty wprowadzone do dokumentacji przez projektanta.
16. Powyższe warunki przyłączenia nieruchomości wydaje się na podstawie przedstawionych dokumentów, pod warunkiem nienaruszania praw osób trzecich.

Niniejsze oświadczenie o warunkach przyłączenia nieruchomości, wydane dla przedmiotowej dokumentacji projektowej, stanowi jednocześnie jej uzgodnienie przez MPWiK S.A. wyłącznie jako dostawcy wody i odbiorcy ścieków.

Za prawidłowość przyjętych rozwiązań projektowych ( w tym przedstawionych obliczeń ), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego odpowiada projektant.

Warunki przyłączenia nieruchomości ważne są **trzy lata od daty wydania**.

Oświadczenie o warunkach przyłączenia nieruchomości wydajemy dla osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na prawach oryginału. Trzeci egzemplarz oryginału zatrzymujemy do celów służbowych.

Od niniejszych warunków przyłączenia nieruchomości strona może wnieść odwołanie do Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania oświadczenia.

1 egz. dokumentacji projektowej zatrzymujemy do celów służbowych, pozostałe .2... egz. zwracamy.

Otrzymują:

2 x Adresat +2 egz. dokumentacji

1 x ITT

1 x ITD + dokumentacja

Opracowała: mgr inż. Rokosz Grażyna

Z-ca KIEROWNIKA  
Działu Technicznego

Piotr Adamczyk