



LEGENDA:

- REI 120 - ŚCIANY ISTNIEJĄCE REI 120
- REI 60 - ŚCIANY ISTNIEJĄCE REI 60
- REI 120 - ŚCIANY O WYMAGANEJ ODOPORNOSCI REI 120
- REI 60 - ŚCIANY O WYMAGANEJ ODOPORNOSCI REI 60
- EI 60 - ŚCIANY O WYMAGANEJ ODOPORNOSCI EI 60
- EI 30 - ŚCIANY O WYMAGANEJ ODOPORNOSCI EI 30
- EI 60 - DRZWI ISTNIEJĄCE EI 60, DYMOSZCZELNE
- EI 60 - DRZWI ISTNIEJĄCE EI 60
- EI 30 - DRZWI ISTNIEJĄCE EI 30
- EI 60 - DRZWI NOWOPROJEKTOWANE EI 60
- EI 30 - DRZWI NOWOPROJEKTOWANE EI 30
- S EI 60 - DRZWI NOWOPROJEKTOWANE EI 60, DYMOSZCZELNE
- D - DRZWI ISTNIEJĄCE BEZ KLASY ODOPORNOSCI OGNIOWEJ PODLEGĄCE SPRAWDZENIU I EWENTUALNEJ WYMIANIE
- O+St - OKNO NOWOPROJEKTOWANE BEZ KLASY ODOPORNOSCI OGNIOWEJ Z SIŁOWNIKIEM UMOZLIWIAJĄCYM OTWARCIE DRZWI W CZASIE POŻARU, WPIĘTE W SSP
- D+St - DRZWI ISTNIEJĄCE BEZ KLASY ODOPORNOSCI OGNIOWEJ Z SIŁOWNIKIEM UMOZLIWIAJĄCYM OTWARCIE DRZWI W CZASIE POŻARU, WPIĘTE W SSP

OZNACZENIA - DRZWI, OKNA:

- SZEROKOŚĆ MAKSYMALNEGO PRZEJŚCIA W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY
- SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY SKRZYDŁA PODST.
- WYSOKOŚĆ DRZWI W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY OD WYKOŃCZONEJ POSADZKI
- ODPORNOŚĆ POŻAROWA
- TYP DRZWI
- NOVOPROJEKTOWANE ŚCIANY W ZABUDOWIE LEKKIEJ GK O ODOPORNOSCI OGNIOWEJ EI 60
- NOVOPROJEKTOWANE ŚCIANY W ZABUDOWIE LEKKIEJ GK O ODOPORNOSCI OGNIOWEJ EI 120
- NOVOPROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE O ODOPORNOSCI OGNIOWEJ EI 120
- NOVOPROJEKTOWANE SZACHTY WRAZ Z PRZEBICIAMI W STROPACH WYKONANE W ZABUDOWIE LEKKIEJ GK WG PRZYJĘTEJ ODOPORNOSCI OGNIOWEJ Z DRZWIAMI REWIZYJNYMI

OZNACZENIA - zestawy samozamykaczy do drzwi ppoż.:

SET	TYP	Nazwa zestawu
SET 1	1 - skrzydło	TS 3000 + szyna
SET 2	1 - skrzydło	TS 3000 + szyna z blokadą elektromagnetyczną
SET 3	1 - skrzydło	TS 5000 + szyna
SET 4	1 - skrzydło	TS 5000 + szyna z blokadą elektromagnetyczną
SET 5	2 - skrzydła	TS 5000 / TS 3000 + szyna ISM - koordynacja zamykania
SET 6	2 - skrzydła	TS 5000 / TS 5000 + szyna ISM - koordynacja zamykania
SET 7	2 - skrzydła	TS 5000 / TS 3000 + szyna E-ISM koordynacja zamykania z blokadami elektromagnetycznymi
SET 8	2 - skrzydła	TS 5000 / TS 5000 + szyna E-ISM koordynacja zamykania z blokadami elektromagnetycznymi

UWAGA!

1. DRZWI NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SYSTEM KLUCZA GENERALNEGO NA BAZIE WKŁADEK CYLINDRYCZNYCH ZGODNYCH Z EUROPEJSKĄ NORMĄ EN1303:2007. WKŁADKI DO DRZWI NOWO-PROJEKTOWANYCH O WYMIARACH 50X50. KLUCZ DO WKŁADEK Z MOSIĄDZU WYSOKONIKŁOWEGO. WYKOŃCZENIE SATYNOWY NIKIEL O GRUBOŚCI 3,5 MM ODOPNY NA USZKODZENIA, NIE DO SKOPIOWANIA NA MASZYNACH TYPU EASY ENTRY (CLA). DODROBIENIE KLUCZA SYSTEMOWEGO NA PODSTAWIE SYSTEMOWEJ KARTY BEZPIECZEŃSTWA. 2. DRZWI NA DROGACH EWAKUACYJNYCH NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SYSTEM ZAMKNIĘĆ OGNIOWYCH. POZOSTAŁE DRZWI Z WYŁĄCZENIEM DRZWI ZEWNĘTRZNYCH WYPOSAŻYĆ W ELEKTROZACZEP REWERSJNY PROZ. Z MOŻLIWOŚCIĄ WPIĘCIA DO KONTROLI DOSTĘPU.

UWAGA:
- PRZED WYKONANIEM WSZYSTKIE WYMIARY* SPRAWDZIĆ W NATURZE (*WSZYSTKIE WYMIARY PODANE W CM)
- WYMIARY PODSTAWOWE DRZWI PODANE W "ŚWIETLE OŚCIEŻNICY PO OTWARCIU"
- WYSOKOŚĆ DRZWI MIN. 200 CM W "ŚWIETLE OŚCIEŻNICY"
- WSKAZANIE Należy rozpatrywać, łącznie z całą dokumentacją ARCHITEKTONICZNĄ [W TYM M.I.N. Z OPISEM / RYSUNKAMI / ZAŁĄCZNIKAMI] ORAZ ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- WSZYSTKIE ZMIANY Należy uzgadniać, z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ, (DOPUSZCZA SIĘ ZMIANY, PO UZGODNIENIU Z PROJEKTEM WZGLĘDNYM BRANŻOWYM WYKONAWCZYCH, ORAZ PRZY ZACHOWANIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH MATERIAŁOWYCH)
- URZĄDZENIA I OSPRZĘT ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH WYKONAWCZYCH.
- WSZYSTKIE NOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PO DOKONANIU ODKRYWEK UZGODNIĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ, PRZEBIEGA DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU PRZY UL. JURASZÓW 7/19 POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU OBIEKTU DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW POŻAROWYCH - IV ETAP PRZEBUDOWY.			
OBJEKT: SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU UL. JURASZÓW 7/19	IMIE I NAZWISKO MGR INŻ. ARCH. BARBARA LIBER-SKARBK	Nr UPR 16/08/DOIA	Podpis
INWESTOR: SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU UL. JURASZÓW 7/19	MGR INŻ. WOJCIECH LEWANDOWSKI	4183/GD/99	
OPRACOWANIE KONSTRUKCJI: MGR INŻ. TOMASZ SCHNEIDER			
SKALA: 1:100	DATA: 09/2018	Tytuł RYSUNKU: RZUT IV PIĘTRA BUD. "C"	ARCH. BRANŻA PW/IV ETAP/ A_K/C_08