

nr	nazwa	PU
0.01	pomieszczenie socjalne	12,70m²
0.02	sala szkoleniowa	29,35m²
0.03a	lcl pokój kontrolny	12,45m²
0.03b	lcl kabina 1	2,05m²
0.03c	lcl kabina 2	2,05m²
0.03d	lcl kabina 3	2,05m²
0.03e	lcl kabina 4	2,25m²
0.03f	lcl kabiny półotwarte	13,20m²
0.03g	lcl korytarz	5,95m²
0.04a	cslp pokój kontrolny	12,20m²
0.04b	cslp kabina bezechowa	12,75m²
0.05a	et pokój kontrolny	15,00m²
0.05b	et kabina 1	9,05m²
0.05c	et kabina 1	9,05m²
0.06a	eeg pokój kontrolny	26,30m²
0.06b	eeg kabina 1	5,50m²
0.06c	eeg kabina 2	5,50m²
0.07a	komunikacja	4,75m²
0.07b	pokój analiz	21,55m²
0.08	pomieszczenie techniczne	27,40m²
0.09	komunikacja ogólna	59,30m²
		290,45m²

UWAGA!
Wymiana stolarki okiennej oraz oprawy oświetleniowe korytarza w ramach odrębnego opracowania projektowego, prawomocne pozwolenie na budowę nr 1321/2015 z dnia 02.07.2015r.

A2 — Poza zakresem opracowania

EW3 — Poza zakresem opracowania

EW1 — Poza zakresem opracowania

AW6 — POINT-L AW 1h CTI2 oprawa awaryjna

CO-3 — CO LED-O 39W Cosmo LED

oprawa 120x20cm wbudowana w sufit modułowy OPRAWA SITECO 5LF41/4T2P Comfit® XS 2xT16 28W/840 lub równoważna

oprawa okrągła wbudowana w sufit modułowy oprawa CANOS 190 24W

oprawa okrągła nastropowa oprawa DNCE LED 23W

STEROWANIE OŚWIETLENIEM

Wyłącznik jednobiegunowy

Wyłącznik świecznikowy

Wyłącznik schodowy

Inwestor	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań			
tytuł opracowania	REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU COLLEGIUM CHEMICUM UAM PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 6 W POZNANIU DLA POTRZEB LABORATORIÓW WYDZIAŁU ANGLISTYKI			
jednostka prowadząca	PRECISE BUILDING Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 13 62-052 Komorniki			
stadium - branża	PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE			
projekt mgr inż. Jakub Wieja	uprawnienia WKP/0189/POWE/11		podpis	
sprawdził mgr inż Mariusz Wermiński	uprawnienia WKP/0149/PWOE/07		podpis	
temat rysunku INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	data 03.2017	nr rysunku E_01	skala 1:50	rewizja 0