

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY A-A



① Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm
② Podbudowa z chudego betonu C8/10 grubości 20 cm
③ Folia PEHD zapewniajaca szczelność nawierzchni
④ Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grubości 12 cm
⑤ Podłoże gruntowe rodzime lub właściwie przygotowany nasyp budowlany o parametrach:
- pod nawierzchnią narażonej na ruch pojazdów ciężarowych - G1 (Is≥1,00, E2=120 MPa, Io<2,5)
- pod nawierzchnią narażonej na ruch pieszych - G1 (Is≥0,98, E2=80 MPa, Io<2,5)

PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B



① Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm
② Podbudowa z chudego betonu C8/10 grubości 20 cm
③ Folia PEHD zapewniajaca szczelność nawierzchni
④ Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grubości 12 cm
⑤ Podłoże gruntowe rodzime lub właściwie przygotowany nasyp budowlany o parametrach:
- pod nawierzchnią narażonej na ruch pojazdów ciężarowych - G1 (Is≥1,00, E2=120 MPa, Io<2,5)
- pod nawierzchnią narażonej na ruch pieszych - G1 (Is≥0,98, E2=80 MPa, Io<2,5)

CODEX
Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna
63-000 Środa Wlkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 www.codex.pl

Inwestor:	Miasto i Gmina Niepołomice, pl. Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice	*Stadium dokumentacji:*	**Projekt budowlany**
Przedsięwzięcie:	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Wola Batorska, Gmina Niepołomice	*Branża:*	**Konstrukcyjna**
Tytuł rysunku:	WAGA	*Nr rys.:*	**WG-01**

Funkcja	*Imię i nazwisko*	*Specjalność*	*Numer uprawnień*	*Podpis*	
Projektował:	mgr inż. Mariusz Kończal	konstrukcyjna	WKP/0051/POOK/10		*Skala:* **1:20**
Sprawdził:	mgr inż. Eugeniusz Gauza	konstrukcyjna	WKP/0042/POOK/07		*Data:* **wrzesień 2017**