



Przekrój przez nawierzchnię placu



Przekrój przez ścieżkę dydaktyczną



- 1 Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm - kolorystyka wg zaleceń Inwestora
- 2 Podbudowa z chudego betonu C8/10 grubości 20 cm
- 3 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa grubości 12 cm
- 4 Podłoże gruntowe rodzime lub właściwie przygotowany nasyp budowlany o parametrach :
 - pod nawierzchnią narażonej na ruch pojazdów ciężarowych - G1 ($I_s \geq 1,00$, $E_2=120$ MPa, $l_o < 2,2$)
 - pod nawierzchnią narażonej na ruch pieszych - G1 ($I_s \geq 0,98$, $E_2=80$ MPa, $l_o < 2,5$)

Przygotowanie podłoża

ca 0,30 m

wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa grubości 15 cm - doprowadzenie podłoża do G1 pod wymaganą nawierzchnię (dla KR3 $I_s \geq 1,00$, min $E_2=120$ MPa)

wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=1,5$ MPa grubości 15 cm

grunt odkryty rodzimy, nośny



Biurowiec Rzecznictwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna
63-000 Środa Wlkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 www.codex.pl

Inwestor: Miasto i Gmina Niepołomice, pl. Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice				Stadium dokumentacji: Projekt budowlany	
Przedsięwzięcie: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Wola Batorska Gmina Niepołomice				Branża: Drogową	
Tytuł rysunku: PRZEKROJE				Nr rys.: D-03	
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Numer uprawnień	Podpis	Skala: 1:50
Projektował:	tech. Hieronim Krzysztofiak	drogowa	191/87/PW		
Sprawił:	mgr inż. Marek Macedulski	drogowa	WKP/0077/POOD/14		
					Data: wrzesień 2017