



Pismo: CRZP/128/2018/AEZ/6

Gdynia dnia: 2018-11-28

ul. Morska 81-87  
bud. F pok. 226  
81-225 Gdynia

[www.umg.edu.pl](http://www.umg.edu.pl)

Zespół ds. Zamówień  
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421  
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: [zampubl@am.gdynia.pl](mailto:zampubl@am.gdynia.pl)

## ODPOWIEDŹ

na zapytania w sprawie SIWZ\_1

*Szanowni Państwo  
Uczestnicy postępowania*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-11-26 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie **przetarg nieograniczony** na:

**„Przebudowa pomieszczenia C-129 w budynku C-3 w Gdyni  
przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni”**

**Treść wspomnianej prośby jest następująca:**

### Pytanie 1.

Proszę o doprecyzowanie poniższego opisu przedmiaru:

d.1. 2

KNR-W 2-02 1123-01

Ułożenie wykładziny dywanowej wraz z wywinięciem i ułożeniem profili systemowych z tworzywa sztucznego. Parametry: - homogeniczna z winylu do obiektów użyteczności publicznej, - zabezpieczenie powierzchnia iQ PUR (wzmocnienie poliuretanowe), - grubość 2 mm, - waga całkowita nie więcej niż 2800 g/m<sup>2</sup>, - zawartość spoiwa - typ I, - ścieralność (ubytek grubości) ?0, 10 mm, - wgniecenie resztkowe ?0,02 mm, - stabilność wymiarów ?0,4%, dostarczana w rolkach, - antystatyczna (ASF), - ogniotrwałość Bft S1, - trwałość kolorów min. 6, - antypoślizgowość R9; DS., - odporna na oddziaływanie krzeseł na rolkach, o dobrej odporności chemicznej oraz na bakterie i grzyby

**Odpowiedź:** Przedmiar robót nie stanowi podstawy wyceny oferty

### Pytanie 2.

Dot. stolarki okiennej - PW. Opis techniczny okien jest niemożliwy do wykonania i odpowiada normom dla okien Aluminiowych Passive. Projekt mówi o oknach pcv. Jakże okna przyjąć do wyceny?

**Odpowiedź:** Proszę przyjąć okna o wyglądzie identycznym jak pozostałe nowe okna w budynku ze standardowych profili PCV w kolorze białym.

Unieważnia się zapisy w dokumentacji odnoszące się do cech okien aluminiowych.



ul. Morska 81-87  
bud. F pok. 226  
81-225 Gdynia

[www.umg.edu.pl](http://www.umg.edu.pl)

Zespół ds. Zamówień  
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421  
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: [zampubl@am.gdynia.pl](mailto:zampubl@am.gdynia.pl)

# Uniwersytet Morski w Gdyni

## Pytanie 3.

Dotyczy stolarki drzwiowej - PW. W opisie jest mowa o drzwiach na poz. 200. Są tam bardzo różne drzwi. Którą normą się sugerować w opisie" drzwi do obiektów użyteczności publicznej" ? Jeśli drzwi mają być białe, to w okleinie , czy w farbie ? na poziomie c 200 drzwi nie posiadają ościeżnic regulowanych. Proszę o doprecyzowanie charakterystyki drzwi

**Odpowiedź:** Proszę zastosować drewniane drzwi wewnętrzne w ościeżnicach regulowanych. Skrzydła warstwowe z wkładką typu plaster miodu obłożoną obustronnie płytą wiórową 10 mm oraz HDF 4 mm, lakierowane, o wykończeniu gładkim w kolorze białym.

Wprowadzone tym pismem odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców i należy je traktować, jako wyjaśnienie SIWZ zgodnie z art. 38 Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). Stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej: <http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=359>

Specjalista  
ds. zamówień publicznych  
i kosztosowania  
  
mgr inż. Arkadiusz Stec