


Schemat ideowy (zasilanie rezerwowe ZR) tablicy bezpiecznikowej TR-1


Blok C blok Zespołu Porodowego:

Proj. tablica TR-3
w obudowie XL3 400 (144 moduły)
n/t prod. "Legrand"



BILANS MOCY:	
P _i = 13,4 kW	k _j =0,74
P _s = 10,0 kW	

Rozdzielnia główna bloku "C"
zasilanie rezerwowe



USŁUGI PROJEKTOWE I INFORMACYJNE				
DANUTA PISZCZATOWSKA				
16-400 Suwałki, ul. gen. Władysława Sikorskiego 57A				
Pracownie: ul. Utrata 2C lok. 26				
TEMAT	REMONT I PRZEBUDOWA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH POD POTRZEBY ODDZIAŁÓW: GINEKOLOGICZNEGO, PATOLOGII CIAŻY I POŁOŻNICTWA, NEONATOLOGII ORAZ ZESPOŁU PORODOWEGO			FAZA PR. BUD.
OBIEKT	BUDYNEK SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA W SUWAŁKACH SUWAŁKI , UL. SZPITALNA 60, DZ. EWID. NR. 2174/2/20			BRANŻA ELEKTR.
RYSUNEK	SCHEMAT IDEOWY TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ TR-3 ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY - BLOK "C"			SKALA b/s
PROJ.	mgr inż. Daniel Filipowicz upr. nr WAM/0096/PWOE/12	DATA V. 2013r	PODPIS	NR RYS. 7
SPR.	mgr inż. Marcin Grzesiukiewicz upr. nr PDL/0154/POOE/10	DATA V. 2013r	PODPIS	

Schemat ideowy tablicy TR-3