



UWAGA:

Pęła dozorowa obejmująca pomieszczenia Oddziału Ginekologii oraz Położnictwa jest podłączona do centrali FCT000. Wszystkie urządzenia zaprojektowane w odrębne ich oddziały należy, na czas trwania zdemontować oraz ponownie zamontować w tych samych miejscach, jednocześnie rozdzielając ją pęłą o dodatkowe urządzenia oznaczone na rzutach oddziału jako projektowane w nowopowstałych pomieszczeniach.

Na Oddziale Neonatologii, Bloku Porodowym oraz Klatkach schodowych projektuje się czujki, które zostaną podłączone do centrali FC726 znajdującej się w pomieszczeniu Ochrony.

[illegible]