



Uwagi instalacyjne

Z Głównego Punktu Dystrybucyjnego Szpitala należy poprowadzić przewody światłowodowe do projektowanych szaf teletechnicznych LPD1 i LPD2 przestężnia instalacyjną. Z obu stron światłowodowy zakończyć na panelach światłowodowych.

Tymi samymi trasami poprowadzić przewody wieloparowe YTKStekw 53x2x0,5 do głowicy teletechnicznej w Serwerowni Szpitala. Od strony szaf LPD1 i LPD2 kabie rozsząć na panelach teletechnicznych.

USŁUGI PROJEKTOWE I INFORMACYCZNE					
DANUTA PISZCZATOWSKA					
16-400 Suwałki, ul gen. Władysława Sikorskiego 57A					
Pracownia: ul. Utrata 2C lok. 26					
OBIEKT	REMONT I PRZEBUDOWA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH POD POTRZEBY ODDZIAŁÓW: GINEKOLOGICZNEGO, PATOLOGII CIĄŻY I POŁOŻNICTWA, NEONATOLOGII ORAZ ZESPÓŁU PORODOWEGO.				FAZA PR. WYK.
RYSUNEK	BUDYNEK SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA W SUWAŁKACH SUWAŁKI, UL. SZPITALNA 60, DZ. EWID. NR. 21742/20				BRANŻA ELEKTR.
INSTALACJE TELETECHNICZNE SCHEMAT SZAFY TELETECHNICZNEJ					SKALA -
PROJ.	mgr inż. Daniel Filipowicz upr. nr WAM/0096/PW/OE/12	DATA V. 2013r	PODPIS		NR RYS.
SPR.	mgr inż. Marcin Grzesiukiewicz upr. nr PDL/0154/P/OE/10	DATA V. 2013r	PODPIS		T-5