Schemat ideowy (zasilanie rezerwowe ZR) tablicy bezpiecznikowej TR-2
Blok A blok Patologii Ciąży i Położnictwa:



BILANS MOCY:

P_i= 13,4 kW k_j=0,74

P_s= 10,0 kW

Proj. tablica TR-2
w obudowie XL3 400 (216 moduły)
n/t prod. "Legrand"



Rozdzielnia główna bloku "A"
zasilanie rezerwowe



Schemat ideowy tablicy TR-2

USŁUGI PROJEKTOWE I INFORMATYCZNE
DANUTA PISZCZATOWSKA
16-400 Suwałki, ul gen. Władysława Sikorskiego 57A
Pracownia: ul. Utrata 2C lok. 26

TEMAT	REMONT I PRZEBUDOWA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH POD POTRZEBY ODDZIAŁÓW: GINEKOLOGICZNEGO, PATOLOGII CIĄŻY I POŁOŻNICTWA, NEONATOLOGII ORAZ ZESPOŁU PORODOWEGO		FAZA PR. BUD.
OBIEKT	BUDYNEK SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA W SUWAŁKACH SUWAŁKI , UL. SZPITALNA 60, DZ. EWID. NR: 21742/20		BRANŻA ELEKTR.
RYSUNEK	SCHEMAT IDEOWY TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ TR-2 ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY - BLOK "A"		SKALA b/s
PROJ.	mgr inż. Daniel Filipowicz upr. nr WAM/0096/PWOE/12	DATA V. 2013r	PODPIS
SPR.	mgr inż. Marcin Grzesiukiewicz upr. nr PDL/0154/POOE/10	DATA V. 2013r	PODPIS
			NR RYS. 5