

KRAKÓW dnia: 2019-01-18

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24 W-9/110,
31-155 KRAKÓW

Nr sprawy : KA-2/003/2019
L.Dz. KA-2/065/2019

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-01-18 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części strychu na funkcję usługową w zakresie usług związanych z oświatą " MODELARNIA I LABORATORIUM NAUK " w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Adaptacja części poddasza budynku 11-1 na modelarnię SKN Grow, WA, ul. Podchorążych 1, Kraków ".,

Poniżej zamieszczamy pytania i odpowiedzi Zamawiającego.

ZESTAW NR 1

Mam kilka pytań dotyczących „Przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części strychu na funkcję usługową w zakresie usług związanych z oświatą " MODELARNIA I LABORATORIUM NAUK " w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Adaptacja części poddasza budynku 11-1 na modelarnię SKN Grow, WA, ul. Podchorążych 1, Kraków " oznaczoną numerem KA-2/003/2019.

Wentylacja

1) Czy w zakres przetargu wchodzi wentylatory oznaczone na rysunku S.02 "rzut strychu wentylacja mechaniczna-wywiew" symbolami P1 oraz P3 - brak tych pozycji w przedmiarze. Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru. Jakiego typu przewidziano wentylatory - ściennie czy kanałowe?

Ad 1) Wentylatory oznaczone na rysunku S.02 "rzut strychu wentylacja mechaniczna-wywiew" symbolami P1 oraz P3 nie wchodzi w obecny zakres zadania.

2) Czy w zakres przetargu wchodzi urządzenia filtrowentylacyjne mobilne oznaczone na rysunku S.02 "rzut strychu wentylacja mechaniczna-wywiew" symbolem P2 - brak tych pozycji w przedmiarze. Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru oraz podanie przykładowego typu i producenta, informacja o napięciu 230V nie jest wystarczająca do prawidłowej wyceny urządzeń.

Ad 2) Urządzenie filtrowentylacyjne mobilne oznaczone na rysunku S.02 "rzut strychu wentylacja mechaniczna-wywiew" symbolem P2 nie wchodzi w obecny zakres zadania.

3) Czy w zakres przetargu wchodzi filtr cyklon oraz przewody doprowadzające oznaczone na zielono przerywaną linią na rysunku S.01 "rzut strychu wentylacja mechaniczna nawiew". Jeśli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru i podanie przykładowego typu (materiał, średnica, wielkość) i producenta zarówno dla przewodów jak i dla filtra.

Ad 3) Filtr cyklon oraz przewody doprowadzające oznaczone na zielono przerywaną linią na rysunku S.01 "rzut strychu wentylacja mechaniczna nawiew" nie wchodzi w obecny zakres zadania.

4) Czy w zakres przetargu wchodzi instalacje oznaczone na rysunkach S.07 oraz S.08 obsługujące salę rysunkową? Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Ad 4) Instalacje oznaczone na rysunkach S.07 oraz S.08 obsługujące salę rysunkową nie wchodzi w obecny zakres zadania.

5) Czy w zakres przetargu wchodzi centrala C3 obsługująca salę rysunkową (? - brak jej w przedmiarze. Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Ad 5) Centrala C3 obsługująca salę rysunkową nie wchodzi w obecny zakres zadania.

Oświetlenie

6) Prosimy o określenie typu i mocy opraw, które znajdują się w przedmiarze pod pozycjami od 1.3.2.1 do 1.3.2.9, oraz jaki będzie ich rodzaj mocowania ?

Ad 6) – odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie

Stolarka

7) Brakuje danych do zwymiarowania i wyceny pozycji 2.6.1, Można prosić o Projekt wykonawczy świetlika ?

Ad 7) Schemat montażowy świetlika dachowego wraz z wymiarami obejmuje rys. A.S.038 dokumentacji technicznej załączonej do SIWZ.

8) Brakuje danych do zwymiarowania i wyceny pozycji 2.7.13, Można prosić o Projekt wykonawczy blatów meblowych oraz szafek z wymiarami ?

Ad 8) W załączeniu rysunki zawierające blaty z półkami – patrz Załącznik do odpowiedzi nr 1

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Działu Zamówień Publicznych


mgr Danuta Karlikowska