

Wzrost	Waga
0,2	17,42
0,3 A	14,48
0,3 B	23,57
0,4 A	24,32
0,4 B	22,89
0,5 A	24,73
0,5 B	22,37
0,5 C	14,0
0,5 D	21,55
0,6 A	2,74
0,6 B	3,05
0,7	4,84
0,8	1,43
0,9	28,15
0,10A	28,10
0,10B	28,70

DOM - domoŃ  
- kontrola dostępu  
2x230V - gniazda elektryczne 230V zasilane rezonowo  
2x230V - gniazda elektryczne 230V  
230V - doprowadzic zasilanie 230V  
PEL - zeslaw gniazd elektrycznych i logicznych



#### LEGENDA:

- A.1 FOLIA 24F LED 20W 4K IP44  
oprawa dostropowa
- B.1 FOLIA E N LED 16W 4K IP44  
oprawa nostropowa
- B.2 FOLIA E N LED 20W 4K IP44  
oprawa nostropowa
- B.3 FOLIA E N LED 29W 4K IP44  
oprawa nostropowa
- C.1 ACCIAIO LED 19W 4K IP66  
oprawa nostropowa
- C.3 ACCIAIO LED 36W 4K IP66  
oprawa nostropowa
- C.4 ACCIAIO LED 55W 4K IP66  
oprawa nostropowa
- D.1 PRIMA EX 2x58W EVG IP66  
oprawa nostropowa
- E.1 SEBI LED P3 38W 4K  
oprawa nostropowa
- F.1 TORINO LED 43W SH MAT 4K IP65  
oprawa nostropowa
- G.1 BENZOE LED 44W P3 4K  
oprawa nostropowa/noŃcienna
- G.2 BENZOE LED 38W P3 4K  
oprawa nostropowa/noŃcienna
- AW/NO D4N LED 11,1VA  
oprawa gwarcyjna nostropowa
- AW/SD D4N LED 11,1VA + uchwył montazowy 45D  
oprawa gwarcyjna nostropowa/noŃcienna
- AW/OA D4N LED 11,1VA  
oprawa gwarcyjna nostropowa
- AW/PO D4W LED 11,1VA  
oprawa gwarcyjna dostropowa
- AW/PC+ DWL LED 8,3VA  
oprawa gwarcyjna dostropowa
- EA-L LED 11,1VA jednostronna  
oprawa ewkuacyjna noŃcienna
- EA-L LED 11,1VA dwustronna  
oprawa ewkuacyjna zwieszona
- PRIMOS CLASSIC LED5 AT C + T  
oprawa ewkuacyjna noŃcienna

#### RYSUINEK ZAMIENNY

### PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. JANUSZ DUBICKI

60-616 POZNAŃ OS. WIL. LOKETKA 12 H TEL. 600 887 789

Utworze:	Inwestor:	Nr. Rysunku:
7/9/2017	SZPITAL WOJEWODZKI W POZNANIU 60-479 Poznan, ul. Juraszów 7-17	E01
Studium opracowanie:	Obiekt:	Brzoza
PW	APTEKA SZPITALNA 60-479 Poznan, ul. Juraszów 7-17	ELEKTR.
Data opracowanie:	Treść rysunku:	Skala:
10.2018r	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA - RZUT PRZYZIEMIENIA	1:100
Projektant:	Podpis:	Sprawdził:
mgr inż. Waldemar Roj		mgr inż. Michał Magdziak