

KARTA WYTYCZNYCH POMIESZCZENIA

Nr i nazwa pomieszczenia	1.14C, 1.12B		
Przeznaczenie pomieszczenia	boks aseptyczny - apteka szpitalna		
Przewidywana liczba osób	1	Czas pracy	do 4 godzin

WYTYCZNE BUDOWLANE			
Minimalna wysokość pomieszczenia	2,7 m	Wytyczne dotyczące powierzchni	-
Podłoga	wykładzina elektrostatyczna podłogowa PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm		
Ściana malowanie			
Ściana okładzina	okładzina ścienna PCV do sufitu		
Sufit	farba lateksowa		
Stolarka okienna	okno/śluzza podawcza		
	ochrona przed nadmiernym oświetleniem		
	szczelna, w postaci witryn, bez półek kurzowych		
	-		
Stolarka drzwiowa	łatwozmywalna, odporna na uderzenia		
	światło przejścia minimum 90 cm		
	otwieranie drzwi bez kontaktu z dłonią		
	-		
Ochrona ścian	-		
	-		
	-		
Niepełnosprawni	-		
Oświetlenie	oświetlenie dzienne nie jest wymagane		
Akustyka	wg normy PN-87/B-02151/02		
Inne	-		
Inne	-		

WYTYCZNE ELEKTRYCZNE	
Oświetlenie	podstawowe 500 lx
	-
	-
	-
	-
	-
Gniazda wtykowe	gniazda zgodnie z częścią rysunkową
	-
	-
	-
	-
	-
Inne	zasilanie urządzeń technologicznych zgodnie ze spisem wyposażenia
	-
	-
	-
	-

WYTYCZNE NISKOPRĄDOWE	
	sieć logiczna
	podłączenie do urządzeń technologicznych zgodnie ze spisem wyposażenia
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

WYTYCZNE SANITARNE	
Instalacja WOD-KAN	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
Instalacja C.O.	temperatura w pomieszczeniu 20 st. C
	-
	-
	-
	-
	-
	-
Inne	-
	-
	-
	-
	-

WYTYCZNE WENTYLACYJNE	
Wentylacja	10 wymiany na godzinę
	ilość powietrza wg wyliczeń
	-
	-
	-
	-
	-
Klimatyzacja	indywidualna regulacja temperatury
	utrzymanie wilgotności 40-60%
	-
	-
	-
	-
	-
Inne	nadciśnienie
	filtry HEPA na nawiewie
	-
	-
	-
	-
	-

WYTYCZNE GAZÓW MEDYCZNYCH	
Tlen	-
Sprężone powietrze 5 bar	-
Sprężone powietrze 8 bar	-
Sprężone powietrze techniczne	-
Próżnia	-
Podtlenek azotu	-
Dwutlenek węgla	-
Inne	-

WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE	
Wypożyczenie medyczne	wg wytycznych zawartych w spisie
	-
	-
	-