

KARTA WYTYCZNYCH POMIESZCZENIA

Nr i nazwa pomieszczenia	1.11C		
Przeznaczenie pomieszczenia	rozlewanie i magazynowanie środków chemicznych		
Przewidywana liczba osób	1	Czas pracy	poniżej 2 godzin

WYTYCZNE BUDOWLANE			
Minimalna wysokość pomieszczenia	2,7 m	Wytyczne dotyczące powierzchni	-
Podłoga	wykładzina elektroprowadząca podłogowa PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm		
Ściana malowanie	farba lateksowa kategorii III		
Ściana okładzina	okładzina ścienna PCV do wysokości 210 cm		
Sufit	farba lateksowa		
Stolarka okienna	-		
	-		
	-		
	-		
Stolarka drzwiowa	otwieranie bez kontaktu z dłonią		
	światło przejścia minimum 90 cm		
	antyłamaniowa		
	otwierana na zewnątrz pomieszczenia		
Ochrona ścian	-		
	-		
	-		
Niepełnosprawni	-		
Oświetlenie	oświetlenie dzienne nie jest wymagane		
Akustyka	wg normy PN-87/B-02151/02		
Inne	-		
Inne	-		

WYTYCZNE ELEKTRYCZNE	
Oświetlenie	podstawowe 300 lx
	-
	-
	-
	-
	-
Gniazda wtykowe	-
	-
	-
	-
	-
	-
Inne	-
	zasilanie urządzeń technologicznych zgodnie ze spisem wyposażenia
	instalacja w wersji EX
	-

WYTYCZNE NISKOPRĄDOWE	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

WYTYCZNE SANITARNE	
Instalacja WOD-KAN	-
	oczyszczalnia
	umywalka
	-
	-
Instalacja C.O.	-
	temperatura w pomieszczeniu 20 st. C
	-
	-
	-
Inne	-
	-
	-
	-
	-

WYTYCZNE WENTYLACYJNE	
Wentylacja	ilość powietrza wg wyliczeń
	-
	-
	-
	-
Klimatyzacja	-
	-
	-
	-
	-
Inne	podłączenie urządzeń technologicznych zgodnie ze spisem wyposażenia
	wentylacja wywiewna w wersji EX
	pomieszczenie na osobnym układzie
	podciśnienie
	odciąg miejscowy
	-
	-
	-

WYTYCZNE GAZÓW MEDYCZNYCH	
Tlen	-
Sprężone powietrze 5 bar	-
Sprężone powietrze 8 bar	-
Sprężone powietrze techniczne	-
Próżnia	-
Podtlenek azotu	-
Dwutlenek węgla	-
Inne	-

WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE	
Wyposażenie medyczne	wg wytycznych zawartych w spisie
	-
	-
	-