

KARTA WYTYCZNYCH POMIESZCZENIA

| | | | |
|-----------------------------|--|------------|-------------|
| Nr i nazwa pomieszczenia | 1.16F, 1.16C | | |
| Przeznaczenie pomieszczenia | izba recepturowa - apteka szpitalna | | |
| Przewidywana liczba osób | 1 | Czas pracy | do 4 godzin |

| WYTYCZNE BUDOWLANE | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------------|---|
| Minimalna wysokość pomieszczenia | 2,7 m | Wytyczne dotyczące powierzchni | - |
| Podłoga | Wykładzina podłogowa PCV z wyblonym cokołem na 10 cm | | |
| Ściana malowanie | farba lateksowa kategorii III | | |
| Ściana okładzina | okładzina ścienna PCV do wysokości 210 cm | | |
| Sufit | farba lateksowa | | |
| Stolarka okienna | okno podawcze | | |
| | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| Stolarka drzwiowa | łatwozmywalna, odporna na uderzenia | | |
| | światło przejścia minimum 90 cm | | |
| | - | | |
| | - | | |
| Ochrona ścian | - | | |
| | - | | |
| | - | | |
| Niepełnosprawni | - | | |
| Oświetlenie | oświetlenie dzienne nie jest wymagane | | |
| Akustyka | wg normy PN-87/B-02151/02 | | |
| Inne | - | | |
| Inne | - | | |

| WYTYCZNE ELEKTRYCZNE | |
|----------------------|---|
| Oświetlenie | podstawowe 500 lx |
| | miejscowe nad blatem roboczym |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| Gniazda wtykowe | gniazda zgodnie z częścią rysunkową |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| Inne | zasilanie urządzeń technologicznych zgodnie ze spisem wyposażenia |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |

| WYTYCZNE NISKOPRĄDOWE | |
|-----------------------|---------------|
| | sieć logiczna |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |

| WYTYCZNE SANITARNE | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Instalacja WOD-KAN | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| Instalacja C.O. | temperatura w pomieszczeniu 20 st. C |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| Inne | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |

| WYTYCZNE WENTYLACYJNE | |
|-----------------------|---|
| Wentylacja | 4 wymiany na godzinę |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| Klimatyzacja | możliwość regulacji temperatury 22 st. C +/- 2 st C |
| | utrzymanie wilgotności 40-60% |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| Inne | nadciśnienie |
| | filtry HEPA na nawiewie |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |

| WYTYCZNE GAZÓW MEDYCZNYCH | |
|-------------------------------|---|
| Tlen | - |
| Sprężone powietrze 5 bar | - |
| Sprężone powietrze 8 bar | - |
| Sprężone powietrze techniczne | - |
| Próżnia | - |
| Podtlenek azotu | - |
| Dwutlenek węgla | - |
| Inne | - |

| WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Wyposażenie medyczne | wg wytycznych zawartych w spisie |
| | - |
| | - |
| | - |