

## KARTA WYTYCZNYCH POMIESZCZENIA

Nr i nazwa pomieszczenia	1.13A		
Przeznaczenie pomieszczenia	<b>śluza materiałowa</b>		
Przewidywana liczba osób	1	Czas pracy	poniżej 2 godzin

WYTYCZNE BUDOWLANE			
Minimalna wysokość pomieszczenia	2,5 m	Wytyczne dotyczące powierzchni	-
Podłoga	Wykładzina podłogowa PCV z wyblonym cokołem na 10 cm		
Ściana malowanie	farba lateksowa kategorii II		
Ściana okładzina	okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm		
Sufit	farba lateksowa		
Stolarka okienna	okno/śluza podawcza		
	-		
	-		
	-		
Stolarka drzwiowa	łatwozmywalna, odporna na uderzenia		
	światło przejścia minimum 90 cm		
	-		
	-		
Ochrona ścian	-		
	-		
	-		
Niepełnosprawni	-		
Oświetlenie	oświetlenie dzienne nie jest wymagane		
Akustyka	-		
Inne	-		
Inne	-		

WYTYCZNE ELEKTRYCZNE	
Oświetlenie	podstawowe 300 lx
	miejscowe nad blatem roboczym
	-
	-
	-
	-
Gniazda wtykowe	-
	-
	-
	-
	-
	-
Inne	-
	-
	-
	-
	-
	-

WYTYCZNE NISKOPRĄDOWE	
	sieć logiczna
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

WYTYCZNE SANITARNE	
Instalacja WOD-KAN	zlew
	umywalka
	-
	-
	-
	-
Instalacja C.O.	temperatura w pomieszczeniu 20 st. C
	-
	-
	-
	-
	-
Inne	-
	-
	-
	-

WYTYCZNE WENTYLACYJNE	
Wentylacja	4 wymiany na godzinę
	-
	-
	-
	-
	-
Klimatyzacja	możliwość regulacji temperatury 22 st. C +/- 2 st C
	-
	-
	-
	-
	-
Inne	podciśnienie
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

WYTYCZNE GAZÓW MEDYCZNYCH	
Tlen	-
Sprężone powietrze 5 bar	-
Sprężone powietrze 8 bar	-
Sprężone powietrze techniczne	-
Próżnia	-
Podtlenek azotu	-
Dwutlenek węgla	-
Inne	-

WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE	
Wyposażenie medyczne	wg wytycznych zawartych w spisie
	-
	-
	-