



**URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO**  
**ODDZIAŁ W POZNANIU**



Poznań, dnia 26.06.2017r.

Nr pisma: 19OT.431.18565.17  
Nr Klienta: 6390986

**Szpital Wojewódzki w Poznaniu**  
**Ul. Juraszów 7-19**  
**60-479 Poznań**

Dot.: wstępnej akceptacji dla dźwigu osobowego

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 01.06.2017r. Urząd Dozoru Technicznego uprzejmie informuje, że zgodnie z treścią § 20 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 811) wstępnie akceptuje zastosowanie innych odpowiednich środków pozwalających na uniknięcie ryzyka zgniecenia osób znajdujących się w szybie poza kabiną dźwigu, gdy kabina znajduje się w jednym z położań krańcowych.

Urząd Dozoru Technicznego wydając wstępną akceptację na zainstalowanie dźwigu w budynku zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Juraszów 7-17, nr ewid. działki 1/16, arkusz 27, obręb Golęcin, który nie spełnia wymagań norm PN-EN 81-20 lub PN-EN 81-1/2 dotyczących stref bezpieczeństwa informuje, że zastosowane przez instalatora środki, pozwalające na stworzenie tymczasowych stref bezpieczeństwa, powinny odpowiadać poziomowi bezpieczeństwa opisanemu w normie PN-EN 81-21+A1 lub innym równoważnym rozwiązaniom technicznym. Weryfikacja rozwiązań technicznych pozwalających na uniknięcie ww. ryzyka będzie przeprowadzona w ramach procedury oceny zgodności dźwigu zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2014/33/UE.

Kopię niniejszego dokumentu należy:

1. przekazać instalatorowi przeprowadzającemu ocenę zgodności dźwigu,
2. dołączyć do dokumentacji dźwigu składanej do organu właściwej jednostki dozoru technicznego wraz z wnioskiem o jego zarejestrowanie.

Kierownik  
Działu Urządzeń Transportu Bliskiego

*mgr inż. Jacek Kurasz*

Sprawę prowadzi:  
insp. Michał Matuszczak  
tel. kom. 606 498 172