

Zestawienie nawiewników i wywiewników Staniatka

L.p	Pomieszczenie	Opis elementu	Szt.	Producent	Uwagi
1.	Szatnia – 4 pomieszczenia	N: ALWS 325x125, 180m ³ /h W: ALWS 325x125, 180m ³ /h	4 4	SMAY	
2.	Pokój trenera	N: ALWS 300x150, 60m ³ /h W: ALWS 300x150, 60m ³ /h	1 1	„	
3.	Szatnia niepełnosprawnych	N: ALWS 325x125, 180m ³ /h W: ALWS 325x125, 180m ³ /h	1 1	„	
4.	Pom. gospodarcze	N: ALWS 125x125, 30m ³ /h W: ALWS 125x125, 30m ³ /h	1 1	„	
5.	Korytarz	N: STRS 125x125, 60m ³ /h W: STRS 125x125, 55m ³ /h	2 2	„	
6.	Magazyn sprzętu 1	N: ALWS 150x100, 50m ³ /h W: ALWS 150x100, 50m ³ /h	1 1	„	
7.	Magazyn sprzętu 2 i 3	N: ALWS 225x125, 80m ³ /h W: ALWS 225x125, 80m ³ /h	2 2	„	
8.	Pom. elektryczne	N: ALWS 125x125, 30m ³ /h W: ALWS 125x125, 30m ³ /h	1 1	„	
		WC			
14.		Zawór wywiewny typ KUØ100	13	„	
15.		Zawór wywiewny typ KUØ125	7	„	

Kratki kontaktowe 325x125