

Starosta Wielicki  
ul. Dembowskiego 2  
32-020 Wieliczka  
tel.: 12 399 97 92

Wieliczka, dn. 06.12.2017 r.

Starosta Wielicki  
ul. Dembowskiego 2  
32-020 Wieliczka  
11

## ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE NR GK.6630.2.1332.2017

Na podstawie art.28b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. 2016 poz. 1629 i zarządzenia nr 292/2014 Starosty Powiatu Wielickiego z dn. 28.07.2014r w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Przedmiot narady:	kanalizacja sanitarna tłoczna
Lokalizacja:	Niepołomice - G Obręb: Wola Batorska, dz.: 1905/1, 1906, 1907/2
Wnioskodawca:	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE BMT ul. Wicherkiewicza 5/13, 30-389 Kraków
Przewodniczący:	Marta Szymczak-Dobrowolska przewodnicząca narady koordynacyjnej
Miejsce narady:	Wydział Geodezji i Kartografii, 32-020 Wieliczka ul. Słowackiego 29, pok. 102
Opłata nr:	19202/17/1
Sposób przeprowadz.:	stacjonarny
Data wpływu:	04.12.2017
Rozp. narady:	06.12.2017
Zakończ. narady:	06.12.2017
Charakterystyka:	Na wniosek Zleceniodawcy, Zespół anuluje uzgodnienie kanalizacji sanitarnej: tłocznej dokonane protokołem 705.2017 z dnia 24.05.2017r. dla w/w w ramach niniejszej dokumentacji zamienniej.

### Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:

Nie wnosi uwag.

### Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Uwagi
1	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Zachować warunki techniczne projektowania i realizacji robót.
2	Pracownik organu administracji architektoniczno-budowlanej	Brak uwag
3	TAURON DYSTRYBUCJA S.A.	Brak uwag
4	Zakład Gazowniczy	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie - Zakład w Krakowie: 1. Prace w strefie kontrolowanej gazociągu wykonać ręcznie pod nadzorem właściwego terenowo RDG. 2. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie, na podstawie obowiązującego w PSG sp. z o.o. cennika usług zewnętrznych. 3. Projektowane obiekty lokalizować zgodnie z Rozp. Min.Gosp. z dn. 26.04.2013r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. 4. Skrzyżowanie kanalizacji z gazociągami wybudowanym przed 2002r zabezpieczyć zgodnie z PN - 91/M-34501. 5. ....

Za zgodność  
z oryginałem

MARTA SZYMCHAK-DOBROWOLSKA  
Przewodnicząca  
12.12.2017

5	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Niepołomice, Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Kłaju	Brak uwag
6	Zarząd Dróg Powiatowych	Brak uwag
7	Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce	Nie dotyczy

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

z up. STAROSTY

mgr inż. M. Szymczak-Dobrowolska  
Przewodniczący Narady  
KoordynacyjnejZa zgodność  
z oryginałemM. Szymczak-Dobrowolska  
mgr inż.  
Przewodniczący Narady  
Koordynacyjnej