

Odpowiedz nr 1 z dnia 15.03.2019r. na złożone w postępowaniu zapytanie

dotyczy zadania inwestycyjnego „**Budowa boiska rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Trzemeśnia**”

1. Nazwa i dane Beneficjenta:

Ochotnicza Straż Pożarna

Trzemeśnia 581 32 – 425 Trzemeśnia

Niniejsze postępowanie w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy niniejszego zadania prowadzi na podstawie Porozumienie z dnia 11.03.2019r.: **Gmina Myślenice** ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice

Kontakt: **Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Biuro Zamówień Publicznych**, e-mail: bzp@myslenice.pl

1. Treść zapytania:

- b) Wnosimy o zmianę w zapisie dotyczącym wymaganych dokumentów dotyczących nawierzchni z trawy syntetycznej: zniesienie wymagań Certyfikatu FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni, lub wyników badań laboratoryjnych potwierdzających zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA oraz zaakceptowanie deklaracji zgodności z normą PN EN 1533-1:2008 na równi z rekomendacją ITB. Informujemy, iż nie wydaje się aprobaty ITB dla nawierzchni sportowej, natomiast rekomendacja ITB jest dokumentem dobrowolnym, udzielanym dla wyrobów nie podlegających art. 9, ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881). Informujemy również, że niemożliwym jest uzyskanie certyfikatu FIFA na obiekt z nawierzchni ze sztucznej trawy o wysokości 15-20mm.
- c) Prosimy o potwierdzenie wymaganego koloru linii.

2. Wyjaśnienia:

Ad.a) Zamawiający wyjaśnia, że wymaganymi dokumentami dotyczącymi nawierzchni są:

- karta techniczna,
- deklaracja zgodności z normą PN EN 1533-1 (lub równoważną) oraz
- atest PZH (lub równoważny).

Certyfikat FIFA, jak również rekomendacja ITB nie są wymagane.

W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej/opisie przedmiotu zamówienia odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne, należy je czytać wraz określeniem „lub równoważne”.

Ad.b) Wymaga się wykonanie linii boiska do piłki nożnej w kolorze **białym**, a dla pozostałych boisk (siatkówka, koszykówka) w innym kolorze, np. **żółtym**.

3. Zmiany

W związku z udzieloną odpowiedzią i doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia zmienia się termin, o którym mowa w ust. 4 zapytania ofertowego, składania ofert z dnia 29.03.2019r. do godz. 10:00 na dzień **01.04.2019r. do godziny 10:00**.