

SA.270.2.3.2019

Gryfino,  04.2019 r.**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm., dalej: „PZP”), na zadanie pod nazwą:

**„Utrzymanie- naprawa dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Gryfino
w roku 2019”**

W dniu 1 kwietnia 2019 r., do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) o następującej treści:

Treść pytania:

„W punkcie 3 SIWZ Zamawiający wskazuje jako materiał, który ma być użyty w czasie prac kruszywo łamane ze skał litych o uziarnieniu 0-31,5. Czy Zamawiający dopuszcza użycie zamiennie podbudowy z kruszywa łamanego z kamienia naturalnego o uziarnieniu 0-31,5?”

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy PZP, wyjaśnia:

Zamawiający **nie** dopuszcza użycia podbudowy z kruszywa łamanego z kamienia naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm.

Zamawiający dopuszcza użycie podbudowy z kruszywa łamanego z kamienia naturalnego o ciągłym uziarnieniu 0-63 mm, jako rozwiązanie zamienne zastosowania destruktu betonowego (recyklingu betonowego). W przypadku, gdy do naprawy użyty będzie jedynie destruktu betonowy, Zamawiający również dopuszcza użycie kruszywa łamanego z kamienia naturalnego, jednakże o ciągłym uziarnieniu 0-63 mm. Warstwa górna służąca „zamknięciu nawierzchni” musi pozostać bez zmian, tj. wymagane jest zastosowanie kruszywa kamiennego łamanego ze skał litych o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 mm.

Zamawiający dopuścił zastosowanie rozwiązań równoważnych, jednakże zaoferowany produkt nie może mieć parametrów gorszych, niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Wytypowane przez Zamawiającego odcinki dróg, w pewnych miejscach są całkowicie nieprzejezdne, bądź przejazd nimi jest znacznie utrudniony z uwagi na głębokie koleiny i wyboje. W ocenie Zamawiającego, zastosowanie jako

podbudowy, materiału o uziarnieniu z kamienia naturalnego łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm będzie rozwiązaniem gorszym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. wywozowi drewna z lasu sprzętem wysokotonażowym.

Treść zapytania (bez wskazania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej: www.gryfino.szczecin.lasy.gov.pl
w dniu 03.04.2019 r.

NADLEŚNICZY
NADLEŚNICTWA GRYFINO
Ryszard Brygman