



Pismo: ZP/168/20/B/19

Poznań dnia: 10.06.2019r.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego na **remont pomieszczeń III piętra w DS. BABILON przy ul. Dożynkowej 9B w Poznaniu**. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 1.

Czy wszystkie pomieszczenia objęte remontem będą przekazane Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy, czy będą przekazywane etapami?

Odpowiedź: Wszystkie pomieszczenia zostaną przekazane Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.

Pytanie 2.

Czy w ofercie należy uwzględnić wywinięcie wykładziny PCV na cokoły, czy też montaż listew cokołowych drewnianych lub z tworzywa - jeśli tak, to jaka wysokość, kolorystyka, itp.?

Odpowiedź: Należy przewidzieć wywinięcie wykładziny na wysokość 10 cm. od poziomu posadzki.

Pytanie 3.

W zakres prac wchodzi wymiana progu w ilości 33 szt. Prosimy o określenie jakiego rodzaju (z jakiego materiału) należy przyjąć do wyceny montaż nowych progów.

Odpowiedź: Przewidzieć progi drewniane z drewna liściastego twardego (buk, dąb) malowanego farbą olejną.

Pytanie 4.

W zakresie prac jest również "Wyniesienie i utylizacja odpadów budowlanych oraz mebli z pokoi studenckich". Prosimy o wyjaśnienie, czy meble należy przewidzieć do ponownego wniesienia czy do wywiezienia i utylizacji?

Odpowiedź: Meble należy usunąć z pomieszczeń i zutylizować.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z-ca KANCLERZA
ds. technicznych

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 43 03, fax +48 61 829 44 00
marek.sobczak@amu.edu.pl