



Poznań, dnia 16.04.2019 roku

Oznaczenie sprawy: ZP/1117/D/19

Wszyscy Wykonawcy

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **Wymianę 10 kompletów klimakonwektorów w Collegium Polonicum w Słubicach***

Do Zamawiającego napłynęły pytania od Wykonawcy, odnośnie treści SIWZ, na które zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 t.j.) Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy musi być konieczność spełnienia parametrów z zapytania 1:1.

Czy mamy możliwość nie do wymiarowania mocy (głównie grzewczych) na najwyższym biegu (do 0,5kW) ew. na biegu średnim?

Odpowiedź nr 1

W odpowiedzi na przesłane pytania informuję:

- moce grzewcze i chłodnicze dobranych urządzeń nie mogą być mniejsze niż podane w Opisie przedmiotu zamówienia,
- poziom głośności dobranych urządzeń nie może być wyższy niż w Opisie przedmiotu zamówienia,
- ze względu na brak miejsca, utrudniony montaż i podłączenie klimakonwektorów, wymiary dobranych urządzeń nie powinny być większe niż podane w Opisie przedmiotu zamówienia.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozestane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi odpowiedziami przedłuża termin na składanie ofert i otwarcie ofert.

Nowy termin składania ofert: 24-04-2019r. godz.: 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 24-04-2019r. godz.: 11:00

Z-ca KANCLERZA
ds. technicznych

mgr inż. Marek Sobczak

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 43 03, fax +48 61 829 44 00
marek.sobczak@amu.edu.pl

