



SA.270.2.4.2019

Gryfino, 23.05.2019 r.

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie  
zamówienia publicznego**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm., dalej: „PZP”), na zadanie pod nazwą:

***„Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Borzym – dojazd gospodarczy  
– obręb Rożnowo, gmina Banie”***

W dniu 21 maja 2019 r. (prezentata z dnia 22 maja 2019 r.) do Zamawiającego wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”). Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 PZP poniżej przekazuje treść zapytań (bez ujawnienia ich źródła) wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1**

Czy według STWiORB podbudowa powinna zostać wykonana z kruszywa łamanego ze skały litej. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm kategorii C90?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego Projektant potwierdza, że podbudowę należy wykonać stosując kruszywo łamane pochodzące z przekruszenia skały litej.

**Pytanie nr 2:**

Według STWiORB podbudowa powinna zostać wykonana z kruszywa łamanego ze skały litej. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z recyklingu betonowego?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego Projektant potwierdza, że podbudowę należy wykonać stosując kruszywo łamane pochodzące z przekruszenia skały litej.

**Pytanie 3:**

Według opisu technicznego warstwę wzmacniającą należy wykonać z geowłókniny separacyjnej o gramaturze 200g/m<sup>2</sup>, natomiast wg STWiORB z geowłókniny o gramaturze 120 g/m<sup>2</sup>. Prosimy o wskazanie właściwej gramatury.

**Odpowiedź:**

Projektant potwierdza, że geowłóknina separacyjna powinna posiadać gramaturę 200 g/m<sup>2</sup>.

Treść powyższych zapytań wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej: [www.gryfino.szczecin.lasy.gov.pl](http://www.gryfino.szczecin.lasy.gov.pl) w dniu 23.05.2019 r.

ZARĘCZA NADLEŚNICZEGO  
  
Marcin Łuczek