



L.dz. ITT/I/D-O/07840/2018

L.dz. ITT/I/D-O/11736/2018

Kraków, dnia 13.04.2018r.

Inwestor: Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

Wnioskodawca: ARCHIDOM
Pan Piotr Szlufcik
ul. Środkowa 5
47-400 Racibórz

INFORMACJA TECHNICZNA

Dot.: planowana budowa parkingu i drogi manewrowej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie w odpowiedzi na wnioski dotyczące rozwiązania kolizji miejskiej sieci wod. – kan. w związku z **projektowanym parkingiem i drogą manewrową na terenie działki nr 21/82 obr. 6 j.ew. Nowa Huta przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie**, podaje:

1. Na terenie objętym niniejszym wnioskiem (zgodnie z zakresem przedstawionym na załączonej mapie – projektowany parking wraz z drogą manewrową w północnej części działki nr 21/82) znajduje się istniejąca magistrala wodociągowa DN 400 mm stal. / żel.sfer.
2. Informujemy, że:
 - a) MPWiK S.A. w Krakowie w roku 2018 przystąpi do remontu w/w magistrali wodociągowej DN 400 mm metodą bezrozkopową.
 - b) Nad istniejącą, magistralą wodociągową zachować obowiązujące przykrycie.
Informujemy, że jeżeli charakter prowadzonych prac związanych z budową parkingu (zmiana niwelety, korytowanie i.t.p.) spowoduje naruszenie stateczności wodociągu lub jego wypłylenie, to w MPWiK S.A. w Krakowie należy przedłożyć celem zaopiniowania opracowanie projektowe zawierające profil i technologię wykonania robót.
 - c) Wszelkie prace w obrębie istniejącej sieci wodociągowej prowadzić pod kontrolą przedstawiciela Zakładu Sieci Wodociągowej MPWiK S.A. w Krakowie. O terminie rozpoczęcia prac należy pisemnie powiadomić MPWiK S.A. w Krakowie z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
3. W rozpatrywanym terenie obowiązuje system kanalizacji rozdzielczej (układ centralny).
4. Warunki odprowadzenia wód opadowych należy uzgodnić z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53.
5. Jednocześnie podajemy, że przedstawioną na załączonej mapie lokalizację planowanego zbiornika retencyjnego (w odległości ok. 5,50 m. od istniejącej magistrali DN 400 mm), przyjmujemy do wiadomości.

6. Dane dotyczące sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu MPWiK S.A. w Krakowie można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta MPWiK S.A. w Krakowie (ul. Senatorska 1 – wejście od ul. Łowieckiej, pokoje nr 2 i 3 – stanowiska Działu Dokumentacji i Odbiorów).
7. Przesłany komplet materiałów zatrzymujemy do celów służbowych.

Niniejsza informacja techniczna jest ważna trzy lata od daty wydania.

Informację techniczną wydajemy dla Wnioskodawcy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na prawach oryginału. Trzeci egzemplarz oryginału zatrzymujemy do celów służbowych.

Otrzymują:

Wnioskodawca – 2 x oryginał.

ITT w/m – 1 x oryginał + komplet materiałów.

IPW w/m. - 1 x kopia.

Opracował: mgr inż. Elżbieta Dziob.

KIEROWNIK
Działu Technicznego
Kom
Kazimierz Rospond