PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ C-C



PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ D-D



LEGENDA:

⌀250	WYMIAR PRZEWODU WENTYLACYJNEGO (bez izolacji) [mm]
SK-5.600	RZĘDNA SPODU KANAŁU WENTYLACYJNEGO W ODNIESIENIU DO "0.00" (bez izolacji)

UWAGI:

1. WYMIARY PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH W [MM].
   WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK ZWERYFIKOWAĆ WSZYSTKIE WYMIARY NA BUDOWIE I W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEŚCISŁOŚCI BEZWZGLĘDNIE POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA.
2. WSZELKIE ZMIANY I KOREKTY W PROJEKCIE WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA.
3. WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ROZBIEŻNOŚCI, KOLIZJI ITP. ZOBOWIĄZANY JEST POINFORMOWAĆ NADZÓR INWESTORSKI I PROJEKTANTA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT.
4. WSZELKIE PRACE WYKONAWCA WINIEN PROWADZIĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI, PRZEPISAMI I PROJEKTEM, ORAZ ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
5. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEWODÓW WENTYLACJI PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK ZABEZPIECZYĆ KLAPAMI PRZECIWPOŻAROWYMI. WYKONANIE KLAP Z SIŁOWNIKIEM. ODPORNOŚĆ OGNIOWA KLAPY TAKA, JAK PRZEGRÓD BUDOWLANYCH PRZEZ KTÓRE PRZECHODZĄ.

OZNACZENIA:

- Instalacja wentylacji nawiewnej (N)
- Instalacja wentylacji wywiewnej (W)
  - wykonanie z blachy stalowej ocynkowanej
  - przewody poziome i piony izolowane (wełna mineralna 30mm)
- Instalacja wody lodowej – zasilanie
- Instalacja wody lodowej – powrót
  - wykonanie z rur stalowych w systemie zaciskowym
  - medium 30% wodny roztwór glikolu etylenowego, 7C/12C
  - izolacja do rur chłodniczych, kauczukowo, grubość 20mm dla średnic do 35x1.5 i 30mm dla średnic powyżej 35x1.5
- Instalacja glikolowa – zasilanie
- Instalacja glikolowa – powrót
  - wykonanie z rur stalowych w systemie zaciskowym
  - medium 30% wodny roztwór glikolu etylenowego
  - izolacja do rur chłodniczych, kauczukowo, grubość 20mm dla średnic do 35x1.5 i 30mm dla średnic powyżej 35x1.5
- Instalacja skroplin
  - wykonanie z rur PVC
  - prowadzić ze spadkiem w kierunku pionu

INWESTOR:
INVESTOR:

POLITECHNIKA KRAKOWSKA
im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
UL. WARSZAWSKA
31-155 KRAKÓW

Architekci
PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ BISKO
ul. gen. Władysława Długoszowskiego 10/8
31-268 KRAKÓW
tel./fax: +48 12/ 634 28 54, 632 11 30
kom.: +48 (0)501 442 815
e-mail: pawel.bisko@architekci.com.pl
NIP: 677-172-21-19
REGON: 356570180

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
ODKOPIOWANIE NA RYSUNKU ZNAKI, POPRAWKI, UZUPEŁNIENIE ITP. ORAZ JEGO
ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE.

PROJEKT:
PROJECT:

PRZEBUDOWA SALI AUDYTORYJNEJ NR 3
W RYZALICIE NA I PIĘTRZE BUDYNKU 10-21 WYDZIAŁU WIEiK P.K.
WRAZ Z OBUDOWANIEM I DOSTOSOWANIEM GLOWNEJ KLATKI SCHODOWEJ
UL. WARSZAWSKA 24, OZ. 3/12, OBR.118, KRAKÓW

TYTUŁ:
TITLE:

PRZEKROJE
INST. WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

OPRACOWAŁ: CZARTACZ' BY:	MGR INŻ. LESZEK CHMIELEWSKI 95/2001		06.2013
SPRAWDZIŁ: VERIFICATION:	MGR INŻ. MAREK KULESZA wm/7018/POOS/09		
BRANŻA: BRANCH:	SANITARNA	NR ARKUSZA / SHEET	WM-03
FAZA: PHASE:	PROJ. WYKONAWCZY	SKALA / SCALE	1: 50
UMOWA NR: CONTRACT NO:			
NR PROJEKTU: PROJECT NO:	01/06/2013		

DATA UKOŃCZENIA PRAC PROJEKTOWYCH - 11.2013

AutoCad LT2005 Serial-No: 342-20526863