


ROZDZIELNICA WENTYLACJI
STRYCH

L1, L2, L3, N, 3x400/230V, 5Hz

L1, L2, L3, N, 3x400/230V, 5Hz



WYŁĄCZNIK GŁÓWNY OBWODÓW ZASILANIA I STEROWANIA KLIMATYZACJI ORAZ WENTYLACJI	OCHRONA PRZEPIĘCIOWA 15kA, 1,5kV	ZASILANIE SEKCJA GRZEWczo-CHŁODZĄCA AHU-NCH CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU-N zas.el. wentylatora U-3x400V, Nmax-3,0kW zas.el. nagrzewnicy elektrycznej U-3x400V, Nmax-36,0kW	ZASILANIE SEKCJA NAWIEWNA AHU-N Z WYMIENNIKIEM GLIKOLOWYM POŁĄCZONA Z SEKCJĄ WYWIEWNĄ AHU-W zas.el. wentylatora U-3x400V, Nmax-3,0kW	SEKCJA WYWIEWNA AHU-W Z WYMIENNIKIEM GLIKOLOWYM POŁĄCZONA Z SEKCJĄ NAWIEWNĄ AHU-N zas.el. wentylatora U-3x400V, Nmax-3,0kW	ZASILANIE KLIMAKONWEKTORA KASETONOWEGO zas.el. wentylatora U-1x230V, Nmax-93W	ZASILANIE KLIMAKONWEKTORA KASETONOWEGO zas.el. wentylatora U-1x230V, Nmax-93W	ZASILANIE KLIMAKONWEKTORA KASETONOWEGO zas.el. wentylatora U-1x230V, Nmax-93W	ZASILANIE KLIMAKONWEKTORA KASETONOWEGO zas.el. wentylatora U-1x230V, Nmax-93W	ZASILANIE POMPki KONDENSATU P=0.3kW, I=1,5A	ZASILANIE /REZERWA/ DLA KLAP POŻAROWYCH	REZERWA
---	-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	---	--	---------

Uwaga:

Rozmieszczenie aparatury i widok rozdzielnicy patrz rys nr E'10

3*400/230V, 50Hz
SIEĆ TN-S
SZYBKIE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA ZASILANIA

WYKONANIE	POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI UL. WARSZAWSKA 31-155 KRAKÓW
-----------	--

PROJEKTOWANIE	ul. gen. Wieniawy Długoszowskiego 10/8 31-398 KRAKÓW tel./fax: +48 12 626 38 54, 632 11 30 tel. kom.: +48 09/501 442 615 e-mail: pphn@poczta.onet.pl NIP: 677-172-21-19 REGON: 368570180
---------------	--

WYKONANIE	WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE DOKONYWANIE NA RYSUNKU ZMIAN, POPRAWEK, UZUPEŁNIENI, ORAZ JEJEGO ROZPOWIEŚCIANIE BEZ ZGODY JEJEDYNEJ AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE.
-----------	---

PROJEKT	PRZEBUDOWA SALI AUDYTORyjNEJ NR 3 W RZALCIE NA I PIĘTRZE BUDYNKU 10-21 WYDZIAŁU WIEK P.K WRAZ Z OBUJOWIANIEM I ODDYMIANIEM GŁÓWNEJ KŁATKI SCHODOWEJ UL. WARSZAWSKA 24, DZ. 3/12, OBR. 118, KRAKÓW
---------	--

Tytuł	INSTALACJA ELEKTRYCZNA SCHEMAT ROZDZIELNICY TE-S3 - WENTYLACJA
-------	---

OPRACOWAŁ:	INŻ. JACEK SOCHA BPP/ANB 7982	10.2013
UDZIEMIŁ:	PIOTR BIELECKI STUDENT WIEK POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ	
SPRAWDZIŁ:	Krzysztof WINDAK PP/UPR nr 48094	
OPRACOWAŁ:	ELEKTRYKA	INŻ. JACEK SOCHA BPP/ANB 7982
PROJEKTOWAŁ:	PROJ. WYKONAWCZY	E7
UDZIEMIŁ:		SKALA / 2013
INŻ. PROJEKTU:	01/06/2013	

DATA UKOŃCZENIA PRAC PROJEKTOWYCH	10.2013
AUTOCAD LT2013	SERIAL: No:393-01735568
P.P.S. Architektura	