



Pismo: CRZP/20/2019/AEZ/23

Gdynia dnia: 2019-05-31

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ_2

*Szanowni Państwo
Uczestnicy postępowania*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-05-31 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie **przetarg nieograniczony** na:

„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej i akademika Uniwersytetu Morskiego w Gdyni”

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

W SIWZ (str 9) wymienione są instalacje niskoprądowe oczekiwane przez Inwestora (dzwonek, ppoż., alarmowa, monitoringu wewn. i zewn., domofonowa, telekomunikacyjna, teleinformatyczna, nagłośnienia, TV). Jednocześnie w uwagach do koncepcji jest mowa o salach komputerowych, multimedialnych oraz Sali sportowej z możliwością wykorzystania komercyjnego.

Czy projekt ma obejmować systemy multimedialne w klasach i pracowniach wraz ze specyfikacją sprzętu komputerowego i multimedialnego (np. projektory, tablice multimedialne, serwery itp.)?

Odpowiedź: Tak.

Czy projekt ma obejmować urządzenia multimedialne dla sali sportowej (np. tablica wyników, sterowanie oświetleniem)?

Odpowiedź: Tak.

Czy projekt ma obejmować system sterowania wentylacją, ogrzewaniem, oświetleniem i BMS dla całego obiektu?

Odpowiedź: Tak.

Odnośnie zadania nr 1:

Jaki jest obszar projektowania dla Zadania nr 1?

Odpowiedź: Linie zabudowy dla budynku, teren przylegający do linii zabudowy dla zagospodarowania terenu.

Czy trzeba uzyskać zalecenia konserwatorskie?

Odpowiedź: uzyskać należy decyzję PWKZ zezwalającą na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych.



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

Czy przekładka OPEC jest w zakresie Wykonawcy?

Odpowiedź: nie, przebudowa sieci ciepłowniczej stanowi odrębne opracowanie. Zgodnie z informacją zawartą w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający posiada pozwolenie na budowę na przebudowę sieci ciepłowniczej.

Czy pozwolenie na rozbiórkę jest aktualne czy trzeba ponowić?

Odpowiedź: Zamawiający dysponuje aktualnym pozwoleniem na rozbiórkę hali sportowej..

Odnosnie Etapowania Realizacji Inwestycji - co ma być wytyczną do etapowania?

Odpowiedź: Finansowanie inwestycji - możliwość wykonywania poszczególnych części budynku oraz uzyskania pozwolenia na ich użytkowanie.

Ile ma być sztuk nadzoru autorskiego?

Odpowiedź: Dla każdej branży 1 osoba.

Odnosnie pkt 8, 5) tj. zapisu "Zamawiający zastrzega sobie aby Wykonawca wycenił wykonanie Projektu budowlanego w kwocie nieprzekraczającej 20% wynagrodzenia całkowitego brutto - jest to niezgodne z SZWPP - prosimy o zmianę.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę z 20% na 30%.

Odnosnie pkt 4. podpunkt 1) Czy Zamawiający dopuszcza określenie współrzędnych urządzeń podziemnych na bazie archiwalnych pomiarów z inwentaryzacji powykonawczej? Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie pomiaru bezpośredniego lokalizacji urządzeń za pomocą wykrywaczy elektronicznych, (bardzo często nie ma możliwości technicznych wykonywania kontrolnych odkrywek)?

Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuszcza określenie współrzędnych urządzeń podziemnych na bazie archiwalnych pomiarów z inwentaryzacji powykonawczej oraz wykonanie pomiaru bezpośredniego lokalizacji urządzeń za pomocą wykrywaczy elektronicznych,

Wprowadzone tym pismem odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców i należy je traktować, jako wyjaśnienie SIWZ zgodnie z art. 38 Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). Stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej: <http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=359>

Specjalista
ds. zamówień publicznych
i kosztorysowania

mgr inż. Arkadiusz Stec