



### Legenda

- Uziom otokowy Fe/Zn 25x4
- Zwody poziome/odprowadzające Fe/Zn 118
- Połączenie spawane
- ZK...  
Złącze kontrolne

jednostka projektowa				
<div>ARCHI-GRAF</div> <div>JANUSZ KICIŃSKI &amp; ROMAN SZUMNY</div>				
64-920 PIŁA UL. KOSSAKA 110				
TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757				
rewizja:	modyfikacje:	projektant:	data:	podpis:
inwestor: NADLEŚNICTWO BIERZWNIK ul. Dworcowa 17, 73-240 Bierzwnik				
nazwa i adres obiektu budowlanego: BUDYNEK BIUROWY - KANCELARIA LEŚNICTWA WYGON 73-240 Bierzwnik, dz. nr 304/14, jednostka ewidencyjna Bierzwnik 320201_2, obręb ewidencyjny Wygon 0003				
projektował:				
mgr inż. Wiesław Kolassa uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej Nr upr. KUP/0143/P00E/11				
sprawdził:				
mgr inż. Marek Jerzyński uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej Nr upr. KUP/0142/P00E/11				
opracował:				
tytuł rysunku: <i>Rzut dachu. Instalacja odgromowa</i>				
nr rys.: PBW-E-954-18-02			branża: ELEKTRYCZNA	
etap projektowania: projekt budowlano-wyk.		data oprac.: listopad 2018		skala: 1:50