



LEGENDA

- 16 Tablica III piętra - przebudowywana
- B1 Oprawa oświetleniowa, typ B1 - szczegóły w opisie
- C1 Oprawa oświetleniowa, typ C1 - szczegóły w opisie
- Wyłącznik światłoczuły, IP-20
- Wyłącznik 1-biegunowy, IP-44
- Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, IP-44
- Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, IP-20
- Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, IP-20 DATA czerwone z kluczem
- Gniazdo podwójne 2xRJ45 kat 6a
- Trasa przebiegu przewodów UTP 6A w tyńku
- Trasa przebiegu przewodów UTP 6A w kanale kablowym
- Trasa przebiegu przewodów YDY3x2,5 w tyńku (gniazda 230 I DATA)
- Trasa przebiegu przewodów YDY3x2,5 w kanale kablowym
- Trasa przebiegu przewodów YDY3x1,5 i YDY4x1,5 w tyńku (oświetlenie)
- Trasa przebiegu przewodów YDY3x1,5 i YDY4x1,5 w kanale kablowym

Uwaga!
Ze względu na dotrzymanie własności
akustycznych pokoiów nie należy instalować
gniazd elektrycznych i telefoniatycznych
w tym samym miejscu z drugiej strony ściany

PROJEKTY ELEKTRYCZNE G. RZĘDZIOŁO ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa tel. 71 73 10 000 www.g.razdziolo.pl		Projektant mgr inż. Grzegorz Dąbrowski	Nazwisko / Upoważnienie SŁK.00065/PCE/04	Podpis
Skala 1:50		Temat Przebudowa instalacji elektrycznej w Hotelu Assistentium DSH przy ul. Armii Krajowej 50B w Częstochowie	Wykonawca mgr inż. Jan KOSZCZANOWSKI ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa tel. 71 73 10 000 www.g.razdziolo.pl	
Niniejsze 01.04.2019		Investor Policzanka Częstochowska ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa	Brzozda Elektryczna	
			Faza Proj. budowlano-wykonywcy	
			Nr projektu E-1	
			Arkusz 1/1	
			Data marzec 2019	