

Na czerwono: wycofanie ok. 4 obwodów z istniejącej tablicy do nowej tablicy
Na zielono: nowe obwody (przede wszystkim z izolatki)
Na niebiesko: główny kabel zasilający do TB 5x10mm²

Przedłużyć zabudowę sufitu podwieszanego w celu ukrycia kabli

Lokalizacja nowej TB

