



	LEGENDA
■	Złącze kontrolne
—	Bednarka FeZn 30x5
- - -	Drut FeZn fi 8
⊥	Złącze krzyżowe
⊕	podłączenie do uziomu fundamentowego

Projektant: mgr inż. Krzysztof Płaza Upr. MAP/0355/PWOE/07	Sprawdzający: Tadeusz Jarosik Upr. GR IV-63/191/75	Data: kwiecień 2019
Inwestor: Gmina Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice	Branża: Instalacje elektryczne	
Obiekt: Budowa łącznika komunikacyjnego między budynkiem Zespołu Szkół im. Ojca Jana Pawła II i budynkiem ARiMR oraz zmiana sposobu użytkowania pom. parteru w budynku ARiMR na pomieszczenia szkolne, rozbudowa wewnętrznych instalacji wod-kan., c.o., energii elektrycznej dz. nr 1645/16, 2500/1, 2500/2, 2501 Niepołomice		
Temat: Instalacja odgromowa		Rysunek Nr E02