OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S

Istniejące linie głośnikowe z istniejącej centrali DSO - 2X1HTKSHekw5X2X0,8 PH90
Nowa pętla z istniejącej centrali CSP - YnTKSYekw 1X2X0,8mm

Nowa pętla do istniejącej centrali CSP - YnTKSYekw 1X2X0,8mm

UWAGA:
ZA POZIOM ±0,00 PRZYJĘTO POZIOM PARTERU W BLOKU "A"!

OZNACZENIE ELEMENTÓW INSTALACJI

	element zasilany z obwodu "YY", dla opraw oświetleniowych i łączników–segment ośw. "ss" nr bazowy elementu w zestawieniu materiałów "XX"

SYMBOLE ELEMENTÓW INSTALACJI

	rozdzielnica, tablica rozdzielcza, centralka systemowa
	oprawa oświetleniowa awaryjna, kierunkowa
	oprawa oświetleniowa awaryjna
	czujka systemu SSP
	czujka systemu SSP ze wskaźnikiem zadziałania
	ręczny ostrzegacz pożarowy
1,5W	głośniki systemu DSO

OKABLOWANIE

Początki i końce pętli dozorowych znajdujących się na innej kondygnacji niż CSP - HTKSHekw 1x2x0,8mm PH90

Początki i końce pętli dozorowych znajdujących się na tej samej kondygnacji co CSP - YnTKSYekw 1x2x0,8mm

Pętla dozorowa - YnTKSYekw 1x2x0,8mm
Okablowanie modułów monitorująco-sterujących w przypadku sterowania przerwą prądową - YnTKSYekw 1x2x0,8mm w przypadku sterowania prądowego - HTKSHekw 1x2x0,8mm PH90 monitorowanie urządzeń - YnTKSY1x2x0,8mm

SCHEMAT SZPITALA
(SKALA 1:1000)

ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
FRAGMENT BUDYNKU "A"
POZIOM +2



ODDZIAŁ REUMATOLOGII - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 2 PIĘTRA (POZIOM"2"):

Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia (m²)
2.HW	Hol windowy	43,58
2.1	Korytarz ogólnoszpitalny	70,64
2.2	Przedsionek windowy	2,66
2.3	Pomieszczenie techniczne	4,28
2.4	Pokój terapeuty i psychologa	10,80
2.5	Pomieszczenie higieniczno–sanitarne	2,52
2.6	Sekretariat i pielęgniarka oddziałowa	15,01
2.7	Sala rehabilitacji	42,74
2.8	Pokój ordynatora	14,83
2.9	Pomieszczenie higieniczno–sanitarne	2,75
2.10	Korytarz oddziału	127,02
2.11	Pokój lekarzy	28,31
2.12	Pomieszczenie higieniczno–sanitarne	3,31
2.13	Aneks kuchenny	8,85
2.14	Pokój chorych 2–osobowy	14,91
2.15	Pomieszczenie higieniczno–sanitarne	2,85
2.16	Pokój chorych 2–osobowy	14,87
2.17	Pomieszczenie higieniczno–sanitarne	2,87
2.18	Pokój chorych 2–osobowy	14,99
2.19	Pomieszczenie higieniczno–sanitarne	2,89
2.20	Pokój chorych 2–osobowy	14,90
2.21	Pomieszczenie higieniczno–sanitarne	2,85
2.22	Pokój śniadań personelu	14,80
2.23	Pomieszczenie higieniczno–sanitarne	3,85
2.24	Pokój chorych 2–osobowy	14,92
2.25	Pomieszczenie higieniczno–sanitarne	2,73
2.26	Pokój chorych 2–osobowy	15,12
2.27	Pomieszczenie higieniczno–sanitarne	2,62
2.28	Pokój chorych 2–osobowy	14,88
2.29	Pomieszczenie higieniczno–sanitarne	3,09
2.30	Pokój chorych 2–osobowy	14,90
2.31	Pomieszczenie higieniczno–sanitarne	2,75
2.32	Pokój chorych 2–osobowy	14,97
2.33	Pomieszczenie higieniczno–sanitarne	2,65
2.34	Pokój chorych 2–osobowy	15,06
2.35	Pomieszczenie higieniczno–sanitarne	2,62
2.36	Pokój chorych 2–osobowy	15,02
2.37	Pomieszczenie higieniczno–sanitarne	2,64
2.38	Pokój chorych 2–osobowy	15,09
2.39	Pomieszczenie higieniczno–sanitarne	2,65
2.40	Dyżurka pielęgniarska	10,75
2.41	Magazyn bielizny czystej	1,89
2.42	Gabinet diagnostyczno–zabiegowy	14,06
2.43	Pokój przygotowawczy	11,80
2.44	Pomieszczenie higieniczno–sanitarne personelu	4,13
2.45	Brudownik	9,75
2.46	Łazienka pacjentów NPS	9,28
2.47	Pomieszczenie porządkowe	4,59
2.48	Pokój chorych 4–osobowy	23,29
2.49	Pomieszczenie higieniczno–sanitarne	3,97
2.50	Magazyn	2,79
2.51	Pokój chorych 3–osobowy	22,48
2.52	Pomieszczenie higieniczno–sanitarne	4,05
	ODDZIAŁ REUMATOLOGII RAZEM (powierzchnia netto):	731,24

REI120, REI60, EI60,EI30

hp

WAW BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK	Obiekt	Przebudowa o/reumatologii 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60	FUNKCJA	NAZWISKO	DATA	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	Podziałka 1:100	Opracowanie	Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych	Nr proj.	
	Inwestor	Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki	Projektował	inż. T.Pobłocki	26.06.2017	182/Gd/99		Format -	Tytuł rys.	Plan instalacji SSP i DSO Poziom +2/reumatologia	Nr rys.	E2-003
			Opracował	J.Jaroszewicz	26.06.2017							
			Sprawdził	mgr inż. A.Gwizdała	26.06.2017	63/Gd/2002						

647 x 400