



Przebieg instalacji c.a. (czerw.) należy podłączyć do głównych strefowych rozdzielaczy instalacji c.a. na pierwszym piętrze w miejscu wskazanym przez użytkownika. Instalacja c.a. powinna być wykonana zgodnie z projektem i skłony rozdzielni podłogowej należy zastosować przesłone p.poz.

- LEGENDA:**
- Proj. instal. zasilająca przewodzona w warstwach posadzkowych
 - Proj. instal. powrotu przewodzona w warstwach posadzkowych
 - Proj. instal. zasilająca przewodzona pod stropem
 - Proj. instal. powrotu przewodzona pod stropem
 - Proj. rozdzielacz instalacji c.a.
 - Proj. pion instalacji c.a.
 - Proj. grzejnik płytowy hygieniczny zasłony od dołu
 - Proj. grzejnik radiatorowy
 - Proj. grzejnik radiatorowy / proj. temperatura pomieszczenia
 - Proj. rozdzielacz instalacji c.a.
 - Proj. przesłone przeciw rozrywce

UWAGA:
Przy przebiegu przez ściany, stropy stanowić oddzielenie p.poz. należy zastosować typowe przesłone p.poz.

INWESTOR		SZPITAL WOJEWÓDZKI im. dr LUDWIKA RYDYGIENA w SUWAŁKACH ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		WAW	
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY		ul. Cyganka 7 87-800 WŁOCŁAWEK	
e-mail: wloclawek@wp.pl		nr tel. 22 742 20 11	
PROJEKTANT		mgr inż. KARINA LETNER	
M.B. MAPUSZCZAK		M.B. MAPUSZCZAK	
nr upr. MAP0229005/11		nr upr. MAP0229005/11	
w specjalności sanitariat		w specjalności sanitariat	
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. KARINA LETNER	
M.B. MAPUSZCZAK		M.B. MAPUSZCZAK	
nr upr. MAP0229005/12		nr upr. MAP0229005/12	
w specjalności sanitariat		w specjalności sanitariat	
OBJEKT		PRZEBUDOWA ODDZIAŁU REUMATOLOGII Z PODODDZIAŁEM GERIATRII 16-400 SUWAŁKI, ul. SZPITALNA 60. Dz. nr 217/42/20 Obręb Suwałki	
STADIUM		PROJEKT BUDOWLANY	
BRANŻA		SANITARNA	
TYTUŁ RYSUNKU		RZUT 2 PIĘTRA (POZIOM "2") - INSTALACJA CO	
DATA WYDANIA		5.06.2017	
NR RYSUNKU		S3	
PRZEBUDOWA ODDZIAŁU REUMATOLOGII Z PODODDZIAŁEM GERIATRII 16-400 SUWAŁKI, ul. SZPITALNA 60. Dz. nr 217/42/20 Obręb Suwałki		SKALA 1:100	
NR STRONY		1-100	