Legenda

- C- Panel (jednostka sterująca)
- C- Bridge (rozdzielacz sygnału)
- L-Repeater (wzmacniacz sygnału)
- Oprawy awaryjne i ewakuacyjne podłączone pod monitoring
- Magistrala TM-BUS - przewód YTKSY ekw 2x0.8mm²

Oznaczenie adresowania: A/2/120 - Linia - A / L-Repeater - 2 / Adres - 120

UWAGA:
W zakres opracowania wchodzą:
- oprawy awaryjne na kondygnacji +2 o/reumatologii,
- zasilanie opraw awaryjnych i kierunkowych na o/reumatologii,
- ułożenie kabla magistralnego TM-BUS - przewód YTKSY ekw 2x0,8mm2,
- montaż urządzeń L-Repeater w szachtach.

Jednostka sterująca C-Panel, rozdzielacz sygnału C-Bridge instalowane w pomieszczeniu ochrony poza zakresem niniejszego opracowania.
Urządzenia zainstalować w kolejnych etapach rozbudowy Szpitala.

420 x 297

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S

WAW BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK	Obiekt: Przebudowa o/reumatologii 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60	FUNKCJA	NAZWISKO	DATA	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	Podziałka -	Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych	Nr proj.
	Inwestor: Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki	Projektował	inż. T.Pobłocki	26.06.2017	182/Gd/99				
		Opracował	J.Jaroszewicz	26.06.2017			Format -	Tytuł rys.: Schemat blokowy oświetlenia awaryjnego - o/reumatologii	Nr rys. E1-002
		Sprawdził	mgr inż. A.Gwizdała	26.06.2017	63/Gd/2002				